

Заказчик: \_\_\_\_\_ ОГЭ  
 Начало работ: 10.04.2022  
 Окончание работ: \_\_\_\_\_

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8**

на капитальный ремонт трансформатора ТМЗ 1000/10 в корпусе 161 п.28  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Электроснабжение ПП-2 К-С 161  
 (шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28 Корпус: \_\_\_\_\_

Работы планируется выполнять силами: \_\_\_\_\_ подрядчика

Условия труда в зоне производства работ: \_\_\_\_\_ помещение, не вредные

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)
1	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10
1	демонтаж-монтаж ошиновки НН и ВН	шт.	6				подрядчик	помещение, не вредные, нормальные	
2	Вскрытие трансформатора со сливом масла	шт.	1				подрядчик	помещение, не вредные, нормальные	
3	Ремонт вводов (замена резиновых уплотнителей)	шт.	7				подрядчик	помещение, не вредные, нормальные	

4	Ремонт переключателя ПБВ	шт.	1					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
5	Сушка трансформатора	опер.	1					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
6	Ремонт радиаторов	шт.	2					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
7	Капитальный ремонт бака	шт.	1					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
8	Заливка масла в трансформатор	т.	1.072					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
9	Погрузочно-разгрузочные работы трансформатора ТМЗ 1000/10	т.	3.25					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные

Привешивая

Для исполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов (все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывается в строке «Основание» Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывается в столбце «Примечание»

Составля

Начальник цеха № 28

(должность)

"03" 12 2021г.

(дата)

(подпись)

С.А. Склиаров

(расшифровка подписи)

Энергетик цеха

(должность)

"03" 12 2021г.

(дата)

(подпись)

А.А. Болтышев

(расшифровка подписи)

Сметчик УЭБ

(должность)

"03" 12 2021г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)