

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. гл. энергетика

М.В. Ходырев

" 02 " 09 2019 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

Ремонт трансформаторов ТМ-1800/10 № 685567

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Электроустановка

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов	работ	1
2	Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения до 10кВ	шт.	1
3	Прогрев трансформаторов класса напряжения до 35кВ	шт.	2
4	Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ	шт.	6
5	Демонтаж и монтаж расширителей	шт.	1
6	Ремонт расширителей трансформаторов	шт.	1
7	Ремонт бака трансформатора	шт.	1
8	Сушка трансформаторов класса напряжения до 35кВ	шт.	1
9	Сушка и очистка трансформаторного масла	т	3,19
10	Замена или ремонт запорной арматуры расширительного бака	шт.	1
11	Замена или ремонт запорной арматуры термосифонного фильтра	шт.	2
12	Замена силикагеля термосифонного фильтра	операция	1
13	Заливка масла в трансформатор с дегазацией	т	3,19
Испытание трансформатора			
12	Измерение сопротивления изоляции обмоток	шт.	1
13	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	шт.	1
14	Проверка коэффициента трансформации	шт.	1
15	Проверка группы соединения обмоток	шт.	1
16	Измерение тока с потерь холостого хода	шт.	1
Испытания трансформаторного масла			
17	Определение электрической прочности масла	шт.	1

Составил:

Энергетик цеха №8 104




подпись

А.А. Хардин

ф.и.о.

Согласовано:

Начальник цеха №104



подпись

Ю.А. Хорошилов

ф.и.о.

Согласовано:

Представитель КРУ



подпись



ф.и.о.

Сек проверки № 05 09.01.19