

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"19" 03 2020 г.

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 113

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: ЗДАНИЕ КОРПУСА 112

Инвентарный номер оборудования: 40779

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: май 2020

Окончание работ: июль 2020

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №20030018

Замена оконных блоков в помещениях №7, №9 корпуса 112

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж деревянных оконных блоков (размер по внутренним откосам ширина 2м высота 2,4м) 5шт.	м2	24,0
2	Демонтаж подоконных досок бетонных шириной 350мм	м	11,0
3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей откидных, поворотнo-откидных при наличии створок глухого остекления с устройством внутренних (до 500мм) и наружных (до 200мм) откосов из панелей ПВХ количество 5шт.	м2	24,0
4	Установка подоконных досок шириной до 500мм	м	11,0
5	Замена оконного слива шириной 250мм из оцинкованной стали 0,55мм	м2	2,75
6	В смете предусмотреть работы по уборке строительного мусора, погрузку в транспорт, перевозку мусора		
7	*Размеры оконных блоках ПВХ уточнить по месту		

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


подпись

Копосов А.С.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 113 (ЛООС)


подпись

Лещенко А.А.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

подпись

Ф.И.О.