

Трасса			Кабель, провод								Примечание
Обозначение кабеля, провода	Начало	Конец	По проекту				Проложен				
			Марка	Количество и сечение жил	Число резервных жил	Длина	Марка	Количество и сечение жил	Число резервных жил	Длина	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37ТМ-к1	Фидер 37	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	25м					
35ТМ-к1	Фидер 35	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	24м					
35ТОР-к1	Фидер 35	Шкаф АИИСТУЭ	ММ 62,5/125 Duplex			25м					
33ТМ-к1	Фидер 33	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	23м					
31ТМ-к1	Фидер 31	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	22м					
29ТМ-к1	Фидер 29	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	21м					
27ТМ-к1	Фидер 27	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	20м					
25ТМ-к1	Фидер 25	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	19м					
23ТМ-к1	Фидер 23	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	18м					
21ТМ-к1	Фидер 21	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	10x1,5	3	17м					
21ТОР-к1	Фидер 21	Шкаф АИИСТУЭ	ММ 62,5/125 Duplex			17м					
17ТМ-к1	Фидер 17	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	5x1,5	1	16м					
15ТМ-к1	Фидер 15	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	15м					
13ТМ-к1	Фидер 13	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	14м					
11ТМ-к1	Фидер 11	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	13м					
9ТМ-к1	Фидер 9	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	12м					
7ТМ-к1	Фидер 7	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	11м					
5ТМ-к1	Фидер 5	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	10м					
3ТМ-к1	Фидер 3	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	9м					
38ТМ-к1	Фидер 38	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	28м					
36ТМ-к1	Фидер 36	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	27м					
34ТМ-к1	Фидер 34	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	26м					
32ТМ-к1	Фидер 32	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	25м					
30ТМ-к1	Фидер 30	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	24м					
30ТОР-к1	Фидер 30	Шкаф АИИСТУЭ	ММ 62,5/125 Duplex			25м					
28ТМ-к1	Фидер 28	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	23м					
26ТМ-к1	Фидер 26	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	22м					
24ТМ-к1	Фидер 24	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	5x1,5	1	21м					
20ТМ-к1	Фидер 20	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	10x1,5	3	20м					
20ТОР-к1	Фидер 20	Шкаф АИИСТУЭ	ММ 62,5/125 Duplex			20м					
18ТМ-к1	Фидер 18	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	7x1,5	2	19м					
16ТМ-к1	Фидер 16	Шкаф ТМ	КВВГЭнг-LS	4x1,5	2	18м					

1. Общие данные см. черт. 2085-104-0-СС1.1.

						2085-104-0-СС1.20					
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Перевод электроснабжения ПС-11 6 кВ с ТЭЦ-3 на ГПП. Телемеханизация ПС-11. Таблица соединений и внешних проводов					
Разраб.	Седых			<i>Седых</i>	10.05.20				Стадия	Лист	Листов
Проб.	Ожегов			<i>Ожегов</i>	17.09.20				Р	1	2
Нач. отд.	Масленников			<i>Масленников</i>	22.09.20						
Нач. УПР	Орлов			<i>Орлов</i>	24.09.20						
Н. контр.	Ковальногова			<i>Ковальногова</i>	25.09.20						
Утв.	Шибанов			<i>Шибанов</i>	01.10.20						
						УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк 248187					

Согласовано	Хардин	Симонов
	Энергетик	Мастер
Взам. инв.Н		
Подпись и дата	05.10.2020	
Инв.Н подл.	248187	

