

Функционал: ОГМ ОБ
Фонд: ДРФ
Затраты: ТР
Заказчик: Цех 82
Подрядчик: Подрядная организация

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"17" декабря 2018 г.

Наименование оборудования: Коллектор хлора №1 от корп.82 до корп.160
Инвентарный номер оборудования: 49668
Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1
Начало работ: март 2019
Окончание работ: апрель 2019

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18120016

Замена участка хлоропровода №1.


наименование работ


1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Отсоединение трубопровода от существующей линии ф426*10 В20	отсоединение	1,000
2	Демонтаж арматуры Ду400 Ру16 для дальнейшего использования	шт.	1,000
3	Демонтаж фланцевой пары для дальнейшего использования Ду400	фл. пара	1,000
4	Демонтаж межфланцевой арматуры Ду400	шт.	1,000
5	Демонтаж трубопровода ф426*10 В20	м	14,000
6	Монтаж трубопровода ф426*10 В20. Длина трубопровода определяется по длине покупаемой трубы ф426*10, но не менее 8.5м).	м	14,000
7	Приварка фланцев Ду400	фл.	4,000
8	Установка межфланцевой арматуры Ду400	шт.	1,000
9	Монтаж арматуры фланцевой Ду400 Ру16 30с541нж	шт.	1,000
10	Присоединение к существующему трубопроводу Ф426*10 В20	соединение	1,000
11	Установка и снятие тали г/п 1.0т	шт.	4,000
12	Провести контроль в объеме сварных соединений: ВИК 100% РК=не менее 20%от общего количества сварных соединений (2 сварных соединений)	комплекс	1,000
13	Провести дополнительное пневмо испытание участка трубопровода ф426	м	14,000
14	Произвести обработку поверхностей трубопровода нейтрализатором ржавчины	м2	19,000
15	Обезжирить поверхности трубопровода	м2	19,000
16	Покрыть трубопровод тремя слоями ХС-759 по двум слоям грунта ХС-059 с финишным слоем ХС-724	м2	19,000
17	Опуск деталей с отметки +5.2	т	2,000
18	Демонтаж арматуры фланцевой Ду-350; Ру-16.	шт	1,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика



подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82


подпись


Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ


подпись

Ф.И.О.