

на утверждении

**УТВЕРЖДАЮ:**

Функционал: ОГМ ЗИС

Фонд: РФ

Затраты: ТР

Заказчик: Цех 27

Подрядчик: Подрядная организация

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"13" 03 2019 г.

Наименование оборудования: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС N76

Инвентарный номер оборудования: 21610

Принадлежность объекту IFS:

Начало работ: апрель 2019

Окончание работ: май 2019

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19030003

*Замена дверных блоков на противопожарные в корпусе 76*

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	1,000
2	Снятие дверных полотен	м2	2,100
3	Установка металлического дверного блока противопожарного с пределом огнестойкости EI 60 в проем размером 1,02x2,4Н	шт.	1,000
4	Установка дверного доводчика	шт.	1,000
5	Огрунтовка дверных откосов (Ceresit СТ17)	м2	1,500
6	Штукатурка дверных откосов гипсовой штукатуркой	м2	1,500
7	Шпатлевка дверных откосов (Vetonit LR)	м2	1,500
8	Окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	1,500
9	Ремонт цементно-песчаной стяжки дверного порога	м2	0,200
10	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную	т.	1,300
11	Перевозка мусора строительного на расстояние до 15 км	т.	1,300

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

  
подпись

Мазейн Е.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**


Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха 27

  
подпись

Калеменев А.В.

Ф.И.О.

**СОГЛАСОВАНО:**

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.