

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ОТ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 27
 Наименование оборудования: КОРПУС 54А
 Инвентарный номер оборудования: 21621
 Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-027-К054-ВВ17
 Начало работ: сентябрь 2021
 Окончание работ: декабрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика
 П.В. Якимов
 "21" Сентябрь 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21090002

Замена участков вентиляции В-1 (В-17) корпуса 54а. Монтаж.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 27Корпус: 54аРаботы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отм.+0.0								
2	Изготовление и монтаж воздуховодов ф315	м	29,30	Воздуховод ф315 плотный из листа 1мм (фланец из листа 3мм Ст3)	м	22,16	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Отвод 90 ф315 плотный из листа 1мм (фланцы из листа 3мм Ст3)	шт.	5	Подрядчик		
				Переход ф500/ф315 L=300мм плотный из листа 1мм (фланец ф500 из уголка 25*3, фланец ф315 из листа 3мм Ст3)	шт.	2	Подрядчик		
				Отвод 60 ф315 плотный из листа 1мм (фланец из листа 3мм Ст3)	шт.	2	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф315 с резиновой прокладкой	шт.	14	Подрядчик		
3	Изготовление и монтаж воздуховодов ф500	м	7,20	Воздуховод ф500 плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25мм)	м	5,7	Подрядчик		
				Тройник ф500/ф500/ф315 L=600мм плотный из листа 1мм сварной (фланцы ф500 из уголка 25*3, ф315 из листа 3мм Ст3)	шт.	2	Подрядчик		

				Переход ф560/ф500 L=300мм плотные из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)	
				Хомут вентиляционный ф500 с резиновой прокладкой	шт.	4	Подрядчик		
4	Изготовление и монтаж воздуховодов ф560	м	4,26	Воздуховод ф560 плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	м	3.66	Подрядчик		
				Тройник ф560/ф560/ф315 L=600мм плотный из листа 1мм сварной (фланцы ф560 из уголка 25*3, фланец ф315 из листа 3мм Ст3)	шт.	1	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф560 с резиновой прокладкой	шт.	3	Подрядчик		
5	Изготовление и установка отсосов ф500/ф315	шт.	4,00	Отсос ф500/ф315 L=300мм (фланец ф315 из листа 3 Ст3)	шт.	4	Подрядчик	в помещении (высота до 2м)	
6	Изготовление и монтаж воздуховодов ф800	м	2,90	Переход 840x840/ф800 L=300мм плотный сварной из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)	
				Воздуховод ф800 плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	м	1.6	Подрядчик		
				Крестовина ф800/ф800/ ф560/ф500 L=1000мм сварной из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф800 с резиновой прокладкой	шт.	1	Подрядчик		
7	Установка и снятие лесов высотой до 5м	м2	30					в помещении (высота до 2м)	
8	Изготовление и установка заглушки ф800	шт.	1	Заглушка ф860 из листа 2мм	кг	9.13	Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)	
9	Установка и снятие временных мягких вставок	шт.	6						
10	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром до 20мм и глубиной до 200мм	шт.	8					в помещении (высота до 2м)	
11	Установка анкеров М12 в стену	шт.	8	Анкер М12 L=200мм	шт.	8	Подрядчик		
12	Изготовление и монтаж м/к опор	кг	46	Шина сантехническая 3F 2м	шт.	12	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Шпилька М10 оцинкованная	м	23	Подрядчик		
				Профиль монтажный оцинкованный 41*41*2	м	9	Подрядчик		
				Гайка профильная 41 8F М10 оцинкованная	шт.	27	Подрядчик		
				Гайка М10 оцинкованная	шт.	55	Подрядчик		
				Шайба М10 оцинкованная	шт.	55	Подрядчик		
13	Сверление отверстий в бетонной плите глубиной до 150мм диаметром до 20мм	шт.	28					в помещении (высота 3-5м)	
14	Установка анкеров М12 в плите	шт.	28	Анкер М12 L=150мм	шт.	28	Подрядчик		
15	Отм.+6.6								
16	Изготовление и монтаж воздуховодов ф200	м	14,00	Воздуховод ф200 плотный из листа 1мм (фланцы из листа 3мм Ст3)	м	10.5	Подрядчик	в помещении (высота до 2м)	

				Отвод 90 ф200 плотный сварной из листа 1мм (фланцы из листа 3мм Ст3)	шт.	5	Подрядчик		
17	Изготовление и монтаж воздуховодов ф315	м	27,40	Воздуховод ф315 плотный из листа 1мм (фланцы из листа 3мм Ст3)	м	20.5	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
				Отвод 90 ф315 плотный сварной из листа 1мм (фланцы из листа 3мм Ст3)	шт.	6	Подрядчик		
				Переход ф450/ф315 L=300мм плотный из листа 1мм (фланец ф450 из уголка 25*3, фланец ф315 из листа 3мм Ст3)	шт.	1	Подрядчик		
				Переход ф500/ф315 L=300мм плотный из листа 1мм (фланец ф500 из уголка 25*3, фланец ф315 из листа 3мм Ст3)	шт.	1	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф315 с резиновой прокладкой	шт.	18	Подрядчик		
18	Изготовление и монтаж воздуховодов ф450	м	3,16	Воздуховод ф450 плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*30)	м	2.36	Подрядчик		
				Крестовина ф450/ф450/ф200/ф200 L=500 плотная сварная из листа 1мм (фланцы ф450 из уголка 25*3, фланцы ф200 из листа 3 Ст3)	шт.	1	Подрядчик		
				Переход ф500/ф450 L=300мм плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф450 с резиновой прокладкой	шт.	1	Подрядчик		
19	Изготовление и монтаж воздуховодов ф500	м	8,46	Воздуховод ф500 плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	м	6.46	Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)	
				Переход ф560/ф500 L=300мм плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик		
				Тройник ф500/ф500/ф315 L=600мм плотный сварной из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	2	Подрядчик		
				Крестовина ф500/ф500/ф200/ф200 L=500мм плотная сварная из листа 1мм (фланцы ф500 из уголка 25*3, фланцы ф200 из листа 3мм Ст3)	шт.	1	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф500 с резиновой прокладкой	шт.	4	Подрядчик		

20	Изготовление и монтаж воздуховодов ф560	м	3,80	Воздуховод ф560 плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	м	3.2	Подрядчик		
				Тройник ф560/ф560/ф315 L=600мм плотный сварной из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф560 с резиновой прокладкой	шт.	3	Подрядчик		
21	Изготовление и монтаж воздуховодов ф800	м	3,10	Воздуховод ф800 плотный из листа 1,2 мм (фланцы из уголка 25*3)	м	1.8	Подрядчик		
				Переход 840x840/ф800 L=300мм плотный сварной из листа 1,2мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик		
				Крестовина ф800/ф800/ф560/ф500 L=1000мм плотный сварной из листа 1.2 (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф800 с резиновой прокладкой	шт.	1	Подрядчик		
22	Установка и снятие лесов высотой до 5м	м2	30,00					в помещении (высота до 2м)	
23	Изготовление и установка заглушки ф800	шт.	1	Лист ф860 из листа 2 Ст3	кг	9.13	Подрядчик		в помещении (высота 3-5м)
24	Изготовление и установка отсосов ф500/ф315	шт.	5	Отсос ф500/ф315 L=300мм (фланец ф315 из листа 3 Ст3)	шт.	5	Подрядчик		в помещении (высота до 2м)
25	Установка заслонка ф200	шт.	4	Регулятор -Л -200 -К - 1 х ручка -У2 L=200мм	шт.	4	Подрядчик		
26	Устройство и снятие временных мягких вставок	шт.	6						в помещении (высота 3-5м)
27	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром до 20мм глубиной до 200мм	шт.	10						в помещении (высота до 2м)
28	Установка анкеров в стену М12	шт.	10	Анкер М12 L=200мм	шт.	10	Подрядчик		
29	Изготовление и монтаж м/к опор	кг	60	Шина сантехническая 3F 2м	шт.	13	Подрядчик		
				Профиль монтажный 41x41x2 оцинкованный	м	8	Подрядчик		
				Шпилька М10 оцинкованная	м	24	Подрядчик		
				Гайка профильная 41 8F М10 оцинкованная	шт.	24	Подрядчик		
				Гайка М10 оцинкованная	шт.	56	Подрядчик		
Шайба М10 оцинкованная	шт.	56	Подрядчик						
30	Сверление отверстий в бетонной плите диаметром до 20мм глубиной 150мм	шт.	32					в помещении (высота 3-5м)	
31	Установка анкеров ф12 в плиту	шт.	32	Анкер М12 L=150мм	шт.	32	Подрядчик		
32	Отм.+11.4								
33	Изготовление и монтаж воздуховодов ф200	м	5,50	Воздуховод ф200 плотный из листа 1мм (фланцы из листа 3мм)	м	2.5	Подрядчик	в помещении (высота до 2м)	
				Отвод 90 ф200 плотный сварной из листа 1мм (фланцы из листа 3мм)	шт	3	Подрядчик		

				Отвод 45 ф200 плотный из листа 1мм (фланцы из листа 3мм)	шт.	2	Подрядчик	
34	Изготовление и монтаж воздуховодов ф315	м	20,16	Воздуховод ф315 плотный из листа 1мм (фланцы из листа 3мм)	м	16.41	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)
				Отвод 90 ф315 плотный сварной из листа 1мм (фланцы из листа 3мм)	шт.	3	Подрядчик	
				Переход ф500/ф315 L=300мм плотный из листа 1мм (фланец ф500 из уголка 25*3, фланец ф315 из листа 3)	шт.	2	Подрядчик	
				Хомут вентиляционный ф315 с резиновой прокладкой	шт.	9	Подрядчик	
35	Изготовление и монтаж воздуховодов ф400	м	16,55	Воздуховод ф400 плотный из листа 1мм (фланцы из листа 3мм)	м	13.35	Подрядчик	
				Тройник ф400/ф400/ф200 L=500мм плотный сварной из листа 1мм (фланцы ф400 из уголка 25*3, фланцы ф200 из листа 3 Ст3)	шт.	1	Подрядчик	
				Отвод 90 ф400 плотный сварной из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	3	Подрядчик	
				Хомут вентиляционный ф400 с резиновой прокладкой	шт.	3	Подрядчик	
36	Изготовление и монтаж воздуховодов ф500	м	8,96	Воздуховод ф500 плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	м	7.0	Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)
				Переход ф560/ф500 L=300мм плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик	
				Тройник ф500/ф500/ф400 L=600мм плотный сварной из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	2	Подрядчик	
				Хомут вентиляционный ф500 с резиновой прокладкой	шт.	4	Подрядчик	
37	Изготовление и монтаж воздуховодов ф560	м	3,60	Воздуховод ф560 плотный из листа 1мм (фланец из уголка 25*3 Ст3)	м	3.0	Подрядчик	
				Тройник ф560/ф560/ф400 L=600мм плотный сварной из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик	
				Хомут вентиляционный ф560 с резиновой прокладкой	шт.	3	Подрядчик	

38	Изготовление и монтаж воздуховодов ф800	м	3,10	Воздуховод ф800 плотный из листа 1,2мм (фланцы из уголка 25*3)	м	1.8	Подрядчик		
				Переход 840 х840/ф800 L=300мм плотный сварной из листа 1,2 (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик		
				Крестовина ф800/ф800/ф560/ф500 L=1000мм плотный сварной из листа 1,2 (фланцы из уголка 25*3)	шт.	1	Подрядчик		
				Хомут вентиляционный ф800 с резиновой прокладкой	шт.	1	Подрядчик		
39	Изготовление и установка отсосов	шт.	5	Отсос ф500/ф315 плотный из листа 1мм (фланец ф315 из листа 3мм Ст3)	шт.	2	Подрядчик	в помещении (высота до 2м)	
				Отсос ф500/ф400 L=300мм плотный из листа 1мм (фланцы из уголка 25*3)	шт.	3	Подрядчик		
40	Установка заслонки ф200	шт.	1	Регулятор -Л -200 -К -1 х ручка -У2 L=200мм	шт.	1	Подрядчик		
41	Установка и снятие лесов высотой до 5м	м2	30						
42	Изготовление и установка заглушки ф800	шт.	1	Лист 2 ф 860	кг	9.13	Подрядчик		
43	Устройство и разборка временных мягких вставок	шт.	6	Пластина 1000мм 2Н-I-МБС-С-2 ГОСТ7338-90	м2	12	Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)	
44	Сверление отверстий в кирпичной стене диаметром до 20мм глубиной до 200мм	шт.	12					в помещении (высота до 2м)	
45	Установка М12 анкеров в стену	шт.	12	Анкер М12 L=200мм	шт.	12	Подрядчик		
46	Изготовление и монтаж м/к опор	кг	47,0	Шина сантехническая 3F 2м	шт.	14	Подрядчик		
				Профиль монтажный 41х41х2 оцинкованный	м	8	Подрядчик		
				Шпилька М10 оцинкованная	м	23	Подрядчик		
				Гайка профильная 41 8F М10 оцинкованная	шт.	24	Подрядчик		
				Гайка М10 оцинкованная	шт.	56	Подрядчик		
Шайба М10 оцинкованная	шт.	56	Подрядчик						
47	Сверление отверстий в бетонной плите диаметром до 20мм глубиной 150мм	шт.	32					в помещении (высота 3-5м)	
48	Установка анкеров ф12 в плиту	шт.	32	Анкер М12 L=150мм	шт.	32	Подрядчик		
49	Отм.+17,7								
50	Изготовление и монтаж воздуховодов ф375	м	5,2	Воздуховод фланцевый ф375 плотный из листовой стали 1мм (фланцы из уголка 25х3)	м	5.2	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)	
51	Обезжиривание	м2	500	Ацетон	кг	норма	Подрядчик		
52	Покрытие нейтрализатором ржавчины СФ-1	м2	500	Нейтрализатор ржавчины СФ-1	кг	норма	Подрядчик		
53	Огрунтовка ХС-059 в два слоя	м2	500	Грунт ХС-059	кг	норма	Подрядчик		
54	Окрашивание ХС-759 в два слоя	м2	500	Эмаль ХС-759	кг	норма	Подрядчик		
55	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	500	Лак ХС-724	кг	норма	Подрядчик		
56	Изготовление и монтаж при помощи крана прямоугольных отводов 840*840 (840*1200)	кг	400	Лист стальной 2мм	кг	348	Подрядчик	улица (высота 4-10м)	
				Уголок 32*4 Ст3-св	кг	52	Подрядчик		

57	Молниезащиту и защиту от статического электричества произвести согласно серии 4.402-9 выпуск 4 на каждом участке вентиляции.								
58	На каждом фланцевом соединении необходимо обеспечить устройство стальных перемычек из стальной ленты сечением не менее 24мм ² или стальной проволоки диаметром не менее 5мм.								

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

"21" 09 2021 г.
(дата)


(подпись)

Северюхин С.Н.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"21" 09 2021 г.
(дата)


(подпись)

Каженин А.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"21" 09 2021 г.
(дата)


(подпись)

Ахмедова Т.С.
(расшифровка подписи)