

ООО "ГлоПолимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного энергетика

М.В. Ходырев

"04" 08 20 21г.

ОГЭ

01.09.2021

Заказчик:
Начало работ:
Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8

на капитальный ремонт сети освещения этажерки в корпусе 234 ц.28
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: пункт №11 рем фонда на 2021 г.

Цех: 28

Корпус: 234

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Работы планируется выполнять силами: подрядчика

Условия труда в зоне производства работ:

нормальные

на высоте

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для скрытий указывать системы слов с указанием толщины слоев)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	Демонтаж светильников	шт.	40	Светильник ВЗГ-200				нормальные, улица (этажерка высота от 3 х до 32 м.)	
2	Демонтаж соединительных коробок	шт.	40	У-409-3				нормальные, улица (этажерка высота от 3 х до 32 м.)	
3	Демонтаж стгнивших стоек	шт.	40	К987				нормальные, улица (этажерка высота от 3 х до 32 м.)	

4	Монтаж светильников	шт.	40	Светильник ВЭГ-200	Заказчик	нормальные, улица (этажерка высота от 3 х до 32 м.)	
5	Монтаж соединительных коробок	шт.	40	У-409-3	Заказчик	нормальные, улица (этажерка высота от 3 х до 32 м.)	
6	Монтаж перфорированного швеллера	м.	200	к-240 ОЦ	Заказчик	нормальные, улица (этажерка высота от 3 х до 32 м.)	
7	Монтаж силового кабеля	м.	700	ВВГнг 3*2,5	Заказчик	нормальные, улица (этажерка высота от 3 х до 32 м.)	
8	Монтаж шита освещения на 12 групп	шт.	1	ОШВ-12 63А/25А	Заказчик	нормальные, помещение (этажерка высота от 1 х до 2 м.)	
9	Монтаж силового кабеля	м.	60	ВВГнг 4*10	Заказчик	нормальные, помещение (этажерка высота от 2 х до 3 м.)	
10	Монтаж выключателей пакетных	шт.	10	ПВ 2-16 М3 кар. IP30 16А 220В	Заказчик	нормальные, помещение (этажерка высота до 2 м.)	

Примечание

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание»

Состав

Начальник цеха №28 "04" 08 2021г. (подпись) С.А. Скляров (расшифровка подписи)

(должность)

Энергетик цеха "04" 08 2021г. (подпись) А.А. Болтышев (расшифровка подписи)

(должность)

Сметчик УЭБ "04" 08 2021г. (подпись) И.С. Кучадава (расшифровка подписи)

(должность)