

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Должность	Фамилия	Подп.	Дата
245128	06.09.18.		Нач. цеха 104	Хорошилов	<i>[Подпись]</i>	31.08.18.
			Вед. инж. ТЭЦ-3	Черемных	<i>[Подпись]</i>	05.09.18.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката с защитным покровом типа ББШв на 6 кВ по ТУ 16.К01-37-2003	АВББШв 3х185-6кВ			м	480		
	Соединительная кабельная муфта	ЗСТп-10-150/240		КВТ, г Калуга	Шт.	24		
	Хомут Р6.6 устойчивый к УФ, черный,	7,5х365	25327UV	DKC	Шт.	200		2 упак.
	<i>Полоса стальная</i>	<i>4x40</i>			<i>м</i>	<i>6.0</i>		

Общие данные черт. 1789-ТЭЦ-3-0-ЭМ1.1

										1789-ТЭЦ-3-0-ЭМ1.СО									
										ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"									
										Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Перенос кабельных линий на территории ТЭЦ-3	Стадия	Лист	Листов
										Разраб.	Коврижных	<i>[Подпись]</i>	23.08.18	Р	1				
										Провер.	Вахрушева	<i>[Подпись]</i>	23.08.18				Спецификация оборудования, изделий и материалов		
										Нач. отд.	Масленников	<i>[Подпись]</i>	23.08.18						
										Нач. УПР	Орлов	<i>[Подпись]</i>	23.08.18						
										Н. контр.	Ковальногова	<i>[Подпись]</i>	23.08.18	УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк					
										Утвердил	Шибанов	<i>[Подпись]</i>	06.09.18	245128					

Таблица регистрации изменений