

Согласовано

Дата

Подп.

Фамилия

Патрушев

Должность

Энергетик

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
СК4	Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся нагревательным лентам	РТВ-602-2П/3П		Тепломаг	шт.	1		
СК4-н2	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры промышленных трубопроводов и резервуаров, в том числе во взрывоопасных зонах, 2ЕхelIT3...Т6 Х	15НТР2-ВР		Тепломаг	м	35		
СК1.1-н1,н2,н3; СК2-н1,н2	Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента для защиты от замерзания или поддержания заданной температуры промышленных трубопроводов и резервуаров, в том числе во взрывоопасных зонах, 2ЕхelIT3...Т6 Х	30ВТХ2-ВР		Тепломаг	м	146		
	Комплект для электрических нагревательных лент	СР-7		Тепломаг	шт.	1		
СК4-н1	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести	ВВГнг 3х2,5			м	25		
	Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию	LEK/U		Тепломаг	шт.	6		
	Комплект для электрических нагревательных лент	TKR		Тепломаг	шт.	2		
	Комплект для электрических нагревательных лент	TKW		Тепломаг	шт.	4		
	Гофрированная труба из ПВХ, лёгкая	d=20мм		DKC	м	5		
	Перемычка для объединения соседних клемм через каналы шунтирования	FBS 2-12	3005950	Phoenix Contact	шт.	5		
	Самоклеющаяся адгезивная крепежная лента (30м)	FT/HTM		Тепломаг	шт.	9		
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости белого цвета	ПВ1-16 ГОСТ 6323-79			м	10		
1ХТ2.1-1ХТ2.4	Клемма винтовая проходная, цвет серый	UT 16	3044199	Phoenix Contact	шт.	4		
1ХТ2.5	Клемма заземляющая, цвет желто-зеленый	UT 16-PE	3044212	Phoenix Contact	шт.	1		
1KM1, 2KM1	Контактор	КМИ-22510 25А 230В/АС-3 1НО	ККМ21-025-230-10	IEK	шт.	2		
1QF1, 2QF1	Автоматический выключатель	ВА47-29 1Р 4А х-ка С	MVA20-1-004-С	IEK	шт.	2		

Общие данные черт. № 1598-27-76-ЭМ4.1

1598-27-76-ЭМ4.СО

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных	Всего листов, страниц	Номер документа	Подп.	Дата	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов			
									Разраб.		Сиволап				Установка по получению азеотропной смеси Х-124 и Х-С318. Эл.обогрев линии сдувки с колонны поз.70/18 в отд.№5,№6 и эл.обогрев линий пара и конденсата с выносных подогревателей поз.32/17,18	Р	1	2		
								Провер.		Коврижных										
								Нач. отд.		Масленников										
								Нач. УПР		Орлов										
Номер листов (страниц)																				
Таблица регистрации изменений													Утвердил		Шибанов			Спецификация оборудования, изделий и материалов		



Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1QF2, 1QF3, 2QF2, 2QF3	Дифференциальный автомат	АД12 2Р 16А 30мА	MAD10-2-016- С-030	IEK	шт.	4		

Инва.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм	Кол	Лист	№док	Подп.	Дата

1598-27-76-ЭМ4.СО