

**ОГЭ
(служба заказчика)****ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****УТВЕРЖДАЮ****Главный инженер****А.Ю. Иванов****11.02.2020****09-51/0096РТД**

от _____

№ _____

**Чистка поверхности шинопровода
1,2,3 серия зала электролиза
корп.82 цеха 82****1. Общие сведения:**

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанного с чисткой межванной ошиновки электролизеров шинопровода в зале электролиза;
- 1.2. На предприятии действует пропускной режим;
- 1.3. Пройти инструктаж по ОТ и ПБ;
- 1.4. При себе иметь индивидуальные средства защиты (каска, противогаз марки ДОТ, респиратор марки «АЛИНА-Г»);
- 1.5. Условия труда – стесненность, вредность.

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить чистку межванной ошиновки электролизёров в зале электролиза на основании дефектной ведомости №2-04:
 - 2.1.1. Подъём откидных мостиков на 1,2 серии;
 - 2.1.2. Чистка поверхности шин щётками 1-3 серии;
 - 2.1.3. Обеспыливание поверхности шин воздухом 1-3 серии;
 - 2.1.4. Опускание откидных мостиков на 1,2 серии.
- 2.2. Начало и срок окончания работ – с 01.04.2020 по 30.04.2020 (на время останова зала);
- 2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом;
- 2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями НТД;
- 2.5. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3. Требования к коммерческому предложению:

3.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- срок и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

Заместитель главного инженера
по сервисным службам
А.Ю. Чагин

ИД документа 2433372

**Техническое задание №09-51/0096РТД от 11.02.2020 Чистка поверхности
шинопровода 1,2,3 серия зала электролиза корп.82 цеха 82**
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	Ходырев М.В.	Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика	12.02.2020 08:21:42	
Семёнов А.О.	Энергетик цеха	Семёнов А.О.	Энергетик цеха	11.02.2020 18:00:18	
Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	Чагин А.Ю.	Заместитель главного инженера по сервисным службам	11.02.2020 16:42:03	
Шибанов А.Г.	Главный энергетик	Шибанов А.Г.	Главный энергетик	11.02.2020 16:36:31	

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 12.02.2020

Ходырев (83361)6-91-66
Семёнов IP94-20
АС 2 11.02.2020