

Разрешение		Обозначение	1721-104-133-ЭМ1		
ПЭ-2410		Наименование объекта строительства	Электроснабжение корпуса 133		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
		Изменения вносятся в связи с дополнительными требованиями заказчика			Эл. письмо Харочина А.А. от 04.06.18
1	2,3,СО	Изменена марка кабеля ВББШв 3х50+1х25 на АВББШв 3х70+1х25		3	

Согласовано	Н.Контр	Ковальногова	04.06.18
	Энергетик	Хардин	04.06.18
	Изм. внес	Вахрушева	04.06.18
	Составил	Вахрушева	04.06.18
	ГИП	Цветков	04.06.18
	Утв.	Орлов	04.06.18


ГалоПолимер
 Кирово-Челецк
 Группа электротехническая

Лист	Листов
	1