

Функционал:

ОГМ ЗИС

Фонд:

ДРФ

Затраты:

ТР

Заказчик:

Цех 139

Наименование оборудования:

КОРПУС 87-89

Инвентарный номер оборудования:

40780

Принадлежность объекту IFS:

май 2022

Начало работ:

июнь 2022

Окончание работ:

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22010013

на Замена ворот нижних складов корпуса №87-89 цеха №20

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 20Корпус: 87-89Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж металлических ворот и обрамления (демонтаж (разборка) металлических конструкций)	т.	1,300	-	-	-	-		
2	Изготовление и установка утепленных металлических распашных ворот с фурнитурой (размеры проемов 2,9x2,7(Н), 2,7x2,3(Н), 2,6x2,3(Н), 2,4x2,0(Н))	т.	2,600	Ворота металлические из профильной трубы №50, 60, уголка №50, №55 или аналог	т.	1,8	Подрядчик	улица (отм.0.00)	Дефектная ведомость носит рекомендательный характер, полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы и коммерческого предложения
				Минеральная вата, базальтовая вата, пенопласт или другие материалы по нормативной документации (НД)	м3	1,5	Подрядчик		
				Проушины для металлических ворот	шт.	8	Подрядчик		
				Петля усиленная на шарике для ворот	компл	12	Подрядчик		
				Ручки-скобы для ворот размером не менее 200 мм	шт.	16	Подрядчик		
				Упоры для ворот длиной не менее 400 мм	шт.	8	Подрядчик		
				Обрамление проема из швеллера №10, №16, уголка №100, полосы 100x10 или аналог	т.	0,8	Подрядчик		

3	Отбивка непригодного защитного слоя штукатурки с поверхности дверных проемов	м2	25,000	-	-	-	улица (отм. 0.00)	Дефектная ведомость носит рекомендательный характер, полный объем работ должен быть проработан «Подрядчиком» по месту и представлен в виде сметы и коммерческого предложения	
4	Защита от коррозии очищенной поверхности металла с помощью нанесения раствора "КТТрон-праймер" кистью в два слоя, работы производить согласно рекомендациям производителя	м2	2,000	КТТрон-праймер или аналог	кг.	норма			Подрядчик
5	Оштукатуривание поверхностей дверных проемов толщиной до 30 мм., (полимерцементным раствором марки 200, МБР 300, Mapei Mapegrout Thixotropic, MasterEmaco S 488 (Emaco S88C), либо аналог, и грунтовкой согласно рекомендациям производителя ремонтных смесей и составов)	м2	25,000	Полимерцементный раствор марки 200, МБР 300, Mapei Mapegrout Thixotropic, MasterEmaco S 488 (Emaco S88C) или аналог, с огрунтовкой согласно рекомендациям производителя ремонтных смесей и составов	кг., л.	норма			Подрядчик
6	Окрашивание оштукатуренных поверхностей дверных проемов (эмалью XC-759 или аналог) в 2 слоя	м2	25,000	Эмаль XC-759 или аналог	т.	норма			Подрядчик
7	Обработка металлоконструкций и поверхностей нейтрализатором ржавчины	м2	162,000	«Syntilor ИФХАН-58ПР» или аналог	кг.	норма			Подрядчик
8	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций	м2	160,000	«Уайт-спирит» или аналог	т.	норма			Подрядчик
9	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой XC-059	м2	160,000	Грунтовка XC-059 или аналог	т.	норма			Подрядчик
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью XC-759 в четыре слоя	м2	160,000	Эмаль XC-759 или аналог	т.	норма			Подрядчик
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком XC-724 в один слой	м2	160,000	Лак XC-724 или аналог	т.	норма			Подрядчик
12	Погрузка при автомобильных перевозках мусора металлических ворот и обрамления	т.	1,200	-	-	-			-
13	Перевозка металлических ворот и обрамления на расстояние до 7 км	т.	1,200	-	-	-			-

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

(должность)

"21" января 2022 г.  
(дата)

(подпись)

Яговкин М.В.

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель службы логистики

(должность)

"21" января 2022 г.  
(дата)

(подпись)

Чувашев Е.В.

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

"21" 01 2022 г.  
(дата)

(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)

согласовано 