

## Техническое задание № 10-12/ 223

### Замена участка воздуховодов вытяжной вентиляции В-4

#### в корпусе 1 цеха №27

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по замене участка воздуховодов вытяжной вентиляции В-4.
- 1.2. Наименование оборудования – Скруббер 2-х ступ. D-3800мм Н-20000мм N1.
- 1.3. Работы проводятся на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в цехе 27.
- 1.4. Условия труда в зоне производства работ – открытая площадка, стесненность, работа с лесов.
- 1.5. На предприятии действует пропускной режим.

#### 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 2.1. Наличие СРО на выполнение данных работ.
- 2.2. Наличие свидетельства аттестации технологии сварки НАКС.
- 2.3. Предоставить заказчику исполнительную документацию согласно СНиП 3.05.05-84.

#### 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

- 3.1. Выполнить объем работ по замене участка воздуховодов вытяжной вентиляции В-4 в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение №2):
  - 3.1.1. Демонтировать существующие воздуховоды вытяжной вентиляции В-4.
  - 3.1.2. Изготовить воздуховоды вытяжной вентиляции В-4.
  - 3.1.3. Изготовить опоры под воздуховоды вытяжной вентиляции В-4.
  - 3.1.4. Монтировать воздуховоды вытяжной вентиляции В-4 и произвести монтаж опор под них (согласно приложенной схемы).
  - 3.1.5. Обезжирить, грунтовать и окрасить поверхности воздуховодов вытяжной вентиляции В-4 и опор под них.
  - 3.1.6. После проведения работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

*Примечание:* Работы выполнять материалами подрядчика (крепеж, прокладки и т.д.).

#### 4. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

- 4.1. Работы должны быть выполнены в 2018 г.
- 4.2. Полный перечень работ необходимо проработать непосредственно на месте производства работ.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМ. ПРЕДЛОЖЕНИЮ

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов указать отдельно), условия оплаты, гарантийные обязательства. Срок производства работ указать в календарных днях.
- 5.2. Образец коммерческого предложения представлен в приложении №3.
- 5.3. Расчет стоимости должен соответствовать требованиям приложения типовой формы договора подряда «протоколу согласования порядка формирования договорных цен при выполнении подрядных строительно-монтажных работ силами подрядчика», представленному в приложении №4.

Ведущий инженер по организации  
эксплуатации и ремонту



П.В. Погудин