

Функционал:

Фонд:

Затраты:

Заказчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту ИЭС:

Начало работ:

Окончание работ:

ОГМ ЭИС

ДРФ

ТР

Цех 27

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №54

21611

Июль 2022

сентябрь 2022

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22030002

на Ремонт конструкций перекрытий корп. 54а цеха №27

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(цифры проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 27

Корпус: 54а

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытия указывать системы слоев с указанием толщины слоев)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортмент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Ед. изм.			
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков (очистка ж/б перекрытий от слабого и поврежденного бетона толщиной до 150мм)	м2	29,000							
2	Очистка поверхности щетками (очистка арматуры от продуктов коррозии)	м2	13,300							
3	Обеспыливание поверхности	м2	13,300							
4	Обезжиривание поверхностей арматуры уайт-спиритом	м2	13,300	Уайт-спирит	л.	норма		Подрядчик		
5	Установка арматурных стыковых накладок в т.ч.	т.	0,344	Горнячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 18мм Горнячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т.	0,289		Подрядчик		
6	Приготовление однокомпонентных составов вручную	м3	2,000	БИРСС или аналог	кг.	норма		Подрядчик		
7	Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя 150мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций потолочных с огрунтовкой	м2	29,000	БИРСС Грунт Универсал Сухая ремонтная смесь БИРСС или аналог	кг.	норма		Подрядчик		
8	Расчистка поверхности потолков от масляных красок	м2	10,600							
9	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков (Ceresit СТ17)	м2	39,500	Ceresit СТ17	л.	норма		Подрядчик		

в помещении (высота 3-5м), в помещении (высота 5-10м)

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" 03 " 2022 г.

10	Улучшенная масляная окраска по штукатурке потолков за два раза (эмаль ХВ-785 белая)	м2	39,500	эмаль ХВ-785 белая	кг.	норма	Подрядчик	
11	Устройство лесов (навеса сплошного из досок над технологическим оборудованием) горизонтальной проекции высотой до 6 м	м2	72,000	Доски из хвойных пород	м3	норма	Подрядчик	
12	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	4,809					
13	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	т.	4,809					

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».


**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер по инвестиционным проектам

(должность)

"14" " 03 2022 г.

(дата)



(подпись)

Тевеньков М.А.

(рашифрованная подпись)


**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха

(должность)

"15" " 03 2022 г.

(дата)



(подпись)

Калемнев А.В.

(рашифрованная подпись)


**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

"15" " 03 2022 г.

(дата)



(подпись)

Питиримова Т.Л.

(рашифрованная подпись)