

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. гл. энергетика
М.В. Ходырев
"22" 07 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

Ремонт трансформаторов ТМ-1000/6 № 18408

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Электроустановка

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов	работ	1
2	Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных трехобмоточных класса напряжения до 10кВ	шт.	1
3	Прогрев трансформаторов класса напряжения до 35кВ	шт.	2
4	Замена вводов с реконструкцией верхней крышки трансформатора под новые вводы	шт.	6
5	Замена нулевого ввода с установкой контактной лопатки	шт.	1
6	Ремонт расширителей трансформаторов	шт.	1
7	Ремонт бака трансформатора	шт.	1
8	Ремонт термосифонного фильтра с заменой силикогеля	шт.	1
10	Замена трансформаторного масла ГК (ТУ38.1011025-85) с заливкой в трансформатор с дегазацией	т	1,7
11	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой	М2	21
Испытание трансформатора			
11	Измерение сопротивления изоляции обмоток	шт.	1
12	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	шт.	1
13	Проверка коэффициента трансформации	шт.	1
14	Проверка группы соединения обмоток	шт.	1
15	Измерение тока с потерь холостого хода	шт.	1
Испытания трансформаторного масла			
16	Определение электрической прочности масла	шт.	1

Составил:
Энергетик цеха №8 104

подпись

А.А. Хардин

ф.и.о.

Согласовано:
Начальник цеха №104

подпись

Ю.А. Хорошилов

ф.и.о.

Согласовано:
Сметчик УЭБ

23.07.20

подпись

М.А. Тимухина

ф.и.о.