

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главного энергетика

М.В. Ходырев

Заказчик:

Начало работ:

Окончание работ:

ОГЭ

01.10.2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

на капитальный ремонт трансформатора ТМЗ 1000 в корпусе 161 ц.28

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Электроснабжение ТП-1 К-С 161

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус: 10

Работы планируются выполнять силами: подрядчика

Условия труда в зоне производства работ: нормальные

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортимент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж ошиновки ВН	шт.	1				подрядчик	нормальные	
2	Демонтаж ошиновки НН	шт.	1				подрядчик	нормальные	
3	вскрытие трансформатора с сливом масла.	шт.	1				подрядчик	нормальные	
4	Ревизия ПВВ с заменой дефектных контактов (в случае выявления)	шт.	1				подрядчик	нормальные	

5	Просушка трансформатора	шт.	1						подрядчик	нормальные	
6	Замена резиновых уплотнителей, вводов бака	шт.	1	РЕМОНТНЫЙ ЭНЕРГОкомплект трансформатора 1000 кВА	ТМЗ	компл.	1		подрядчик	нормальные	
7	ремонт радиаторов охлаждения	шт.	2						подрядчик	нормальные	
8	сборка трансформатора	шт.	1						подрядчик	нормальные	
9	заливка маслом	кг.	1072	масло трансформаторное			норма		подрядчик	нормальные	
10	монтаж ошиновки ВН	шт.	1						подрядчик	нормальные	
11	Монтаж ошиновки НН	шт.	1						заказчика	нормальные	
12	Оформление приемосдаточной документации.								подрядчик	нормальные	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

Составил

Начальник цеха №28

(должность)

__ " __ 20__ г.

(дата)

(подпись)

С.А. Склиаров

(расшифровка подписи)

Энергетик цеха

(должность)

01 " 06 2021 г.

(дата)

(подпись)

А.А. Болтышев

(расшифровка подписи)

Сметчик УЭБ

(должность)

04 " 06 2021 г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)