

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: РФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 27  
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС N54  
 Инвентарный номер оборудования: 21611  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: октябрь 2021  
 Окончание работ: октябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика  
 А.А. Зорин  
 " 20 " 04 2021 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21040016

на Ремонт перекрытий 9 отделения корп. 54А цеха №27 (площадка паровых узлов отм. +3.500)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 27

Корпус: 54А

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков (очистка ж/б перекрытий от слабого и поврежденного бетона)	м2	28,600					в помещении (высотность 1-5м)	
2	Очистка поверхности щетками (очистка арматуры от продуктов коррозии)	м2	13,500						
3	Обеспыливание поверхности	м2	13,500						
4	Обезжиривание поверхностей арматуры уайт-спиритом	м2	13,500	Уайт-спирит	т.	норма	подрядчик		
5	Установка арматурных стыковых накладок в т.ч.	т.	0,396	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А- III, диаметром 16мм	т.	0,341	подрядчик		
				Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А- III, диаметром 10 мм	т.	0,055	подрядчик		
6	Приготовление однокомпонентных составов вручную	м3	4,300	БИРСС или аналог	т.	норма	подрядчик		
7	Нанесение тиксотропных составов вручную в один слой, толщина слоя 150мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций потолочных с огрунтовкой (БИРСС или аналог)	м2	28,600	БИРСС Грунт универсал; Сухая ремонтная смесь БИРСС или аналог	кг.	норма	подрядчик		
8	Расчистка поверхности потолков от масляных красок	м2	11,900				подрядчик		

9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (Ceresit CT17)	м2	40,500	Ceresit CT17	л.	норма	подрядчик	
10	Улучшенная масляная окраска по штукатурке потолков за два раза (эмаль ХВ-785 белая)	м2	40,500	эмаль ХВ-785 белая	т.	норма	подрядчик	
11	Устройство лесов (навеса сплошного из досок над технологическим оборудованием)	м2	48,600	доски из хвойных пород	м3	норма	подрядчик	
12	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т.	3,535					
13	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	т.	3,535					

**Примечания:**

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце

**СОСТАВИЛ:**

Старший инженер ОГМ

(должность)

" 20 " 04 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Мазин Е.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха

(должность)

" 20 " 04 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)


Калеменов А.В.  
(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ

(должность)

" 20 " 04 2021 г.  
(дата)

  
(подпись)

Питиримова Т.Л.  
(расшифровка подписи)