

Информация за 3 квартал 2017 г., раскрываемая Акционерным обществом «ГалоПолимер Пермь» 30.09.2017 г. в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24, в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, от 21.04.2009 № 334, от 09.08.2010 № 609, от 04.11.2011 N 877, от 29.12.2011 N 1179, от 04.05.2012 N 442, от 27.06.2013 N 543, от 22.07.2013 N 614, от 26.07.2013 N 630, от 31.08.2013 N 758) (далее – «Стандарты»)

Во 3 квартале 2017 года АО «ГалоПолимер Пермь» (далее также – «Общество») на основании договора от от 07.11.2014 № 07-374/2014 оказывало услуги Открытому акционерному обществу «МРСК Урала»- «Пермэнерго по передаче электрической энергии (через технические устройства электрических сетей, принадлежащих АО «ГалоПолимер Пермь») потребителям, присоединенным к объектам электросетевого хозяйства АО «ГалоПолимер Пермь».

В связи с этим 30.09.2017 года АО «ГалоПолимер Пермь» раскрывает приведенную ниже информацию за 3 квартал 2017 года.

№ п/п	положения Стандартов, предусматривающие обязанность по раскрытию информации	состав раскрываемой информации	раскрываемая информация
1	абз.15, 16 п.п. «б» п.11 Стандартов	<p>Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; - о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. – также по центрам питания ниже 35 кВ <p>-о величине резервируемой максимальной мощности, в том числе по уровням напряжения</p>	<p>В 3 квартале 2017 г. аварийных отключений электрической энергии не было.</p> <p>Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в 3 квартале 2017 г. составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по центрам питания 35 кВ и выше - 25930 кВА, - по центрам питания ниже 35 кВ – отсутствует <p>Резервируемая максимальная мощность составляет 100 000 кВА, в том числе: по уровню напряжения ВН – 100 000 кВА</p>