

Функционал:

Фонд:

Затраты:

Заказчик:

Наименование оборудования:

Инвентарный номер оборудования:

Принадлежность объекту ИФС:

Начало работ:

Окончание работ:

ОГМ ЗИС

ДРФ

ИР

Цех 82

СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175

21758

июль 2021

сентябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главного механика

А.А. Зорин

" 27 " июля 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21050001

на Заделка проемов глиняным кирпичем

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 175

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Нормальные условия.

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Заделка проемов высотой до 3 м.п. глиняным кирпичем толщ. 250 мм на цем.-песч. растворе М 200	м3	7,400	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	шт.	норма	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
3	Шпательвание кирпичных стен гидроизолирующим составом Церезит CR-65 в 2 слоя (толщина слоя до 3мм)	м2	39,500	Гидроизоляционная смесь Церезит CR-65	кг.	норма	подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
4	Разборка кирпичной кладки стен толщ. 250 мм	м3	7,400				подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	
5	Уборка, погрузка строительного мусора в а/самосвал с перевозкой до 7 км	т.	13,320				подрядчик	Улица. Высота до 3 м.п.	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ

(должность)

" 25 " мая 20 21 г.

(дата)

(подпись)

Мутных А.Л.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Цеха

(должность)

" 25 " мая 20 21 г.

(дата)

(подпись)

Мусенко О.Е.

(расшифровка подписи)

