



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
РЩ01	Щиток освещения для производственных и общественных зданий ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31 210x245x120 мм	1	IEK
QF	Автоматический выключатель ЗР 63А х-ка С	1	см.1650-27-14-ЭМ1.4
QF1	Автоматический выключатель ВА47-29 ЗР 63А	1	комплектно
QF2-QF7	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А	6	комплектно
РЩ01-н1	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4x6	10м	
РЩ01-н2, н3	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x1,5	300 м	
HL1	Светодиодный прожектор с датчиком движения NA-NO 10W-01-PIR	1	NANOLED
HL4	Уличный светодиодный светильник TL-STREET 50 PR Plus (Д)	1	Технологии света
HL2, HL3, HL5-HL8	Светильник HСП-11-200-801 крюк IP54	6	Вапра
XS1	Розетка РСδ20-3-ФСр одноместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, серия "ФОРС", IP54	1	IEK
XS1-н1	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3x4	150 м	
XS2	Розетка РСδ20-3-ГПБδ одноместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки 16А, IP54	1	IEK
XS2-н1	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3x2,5	15м	

1. Общие данные см. черт. 1650-27-14-Э01.1.

1650-27-14-Э01.2					
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	IN док.	Подп.	Дата
Разраб.	Сиволоп				12.12.18
Провер.	Коврижных				11.12.18
Нач. отд.	Масленников				12.12.18
Нач. УНР	Орлов				12.12.18
Н.контр.	Ковальцова				12.12.18
Утв.	Шибанов				12.12.18
Установка получения ГОВ из производственной воды. Освещение ёмкости поз.9 и насосной			Стация	Лист	Листов
Однолинейная схема питания рабочего щита освещения			Р		1
			 УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк 245546		