

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Частотный преобразователь 75 кВт 400В	TOSHIBA VFAS3 4750PC ND		TOSHIBA	шт.	2		
	Автоматический выключатель 3P, 200А	BA04-35Про 3P, 200А Icu-18kA (250C)	арт.7001103	Контактор	шт.	2		
	Автоматический выключатель 3P, 1,6А	АП50Б-3МТ-1,6А-10In-500АС-УЗ-КЭАЗ		КЭАЗ	шт.	4		
	Кабель силовой	ВВГнг 4x50		Электрокабель	м	100		
	Провод ПВ-3	ПВ-3 50			м	5		
	Выключатель автоматический однополюсный	BA47-29 1P 4A х-каС	MVA20-1-004-C	IEK	шт.	2		
	Наконечник кабельный	ТМЛ 50-10-11		КВТ	шт.	20		
	Промежуточное реле	РП21М исп.220, пит.380В с розеткой типа 3		ЧЭАЗ	шт.	4		
	Кабель контрольный	КВВГнг 10x1,5		Электрокабель	м	50		
	Кабель контрольный	КВВГнг 14x1,5		Электрокабель	м	10		
	Трансформатор тока 300/5 А	ТНШЛ-0,66У2 литой, кл.т.1		Свердловский завод ТТ	шт	2		
	Кабель силовой	ВВГнг 2x2,5			м	50		
	Металлорукав, $d_{вн} = 18,7$ мм	РЗ-Ц-Х 20			м	30		
	Труба ВГП, $d = 40$ мм				м	40		

Согласовано

Фамилия: Хардин

Подп.:


Дата: 02.07.18

Инв. № подл. 244788

Подп. и дата: 02.07.18

Взам. инв. №:

Общие данные черт. 1731-15-260-ЭМ1.1

										1731-15-260-ЭМ1.СО		
										ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"		
										Замена эл. насосных агрегатов поз.2X, 4X		
										Спецификация оборудования, изделий и материалов		
												

Изм.	Изменённых	Замённых	Новых	Аннулированных	Всего листов, страниц	Номер документа	Подп.	Дата
Таблица регистрации изменений								

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Вахрушева		<i>[Signature]</i>	19.06.18
Провер.		Коврижных		<i>[Signature]</i>	20.06.18
Нач. отд.		Масленников		<i>[Signature]</i>	20.06.18
Нач. УПР		Орлов		<i>[Signature]</i>	20.06.18
Н. контр.		Ковальнова		<i>[Signature]</i>	26.06.18
Утвердил		Шибанов		<i>[Signature]</i>	02.07.18

Стадия: Р

Лист: 1

Листов: 1