

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Наименование оборудования: КОРПУС N 81
 Инвентарный номер оборудования: 21750
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: июль 2021
 Окончание работ: сентябрь 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

" _____ 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21070004

на Ремонт кирпичной кладки наружных стен

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 81

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка кирпичных стен	м3	4,000					улица (высота 10-15м)	
2	Кладка стен кирпичных наружных с армированием кладочной сеткой	м3	9,300	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	шт.	Норма	Подрядчик		
				Сетка кладочная 2000x500мм. ячеей 50x50мм	т.	0.085	Подрядчик		
3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором на глубину 150мм диаметром 8 мм	шт.	93,000						
4	Установка арматуры из рифленой стали АIII, диаметром 8 мм в ранее просверленные отверстия	т.	0,009	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т.	0.009	Подрядчик		
5	Уборка строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 35 км и утилизацией	т.	8,000						

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

"08" июля 2021 г.
(дата)


(подпись)

А.Л. Мутных

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"08" июля 2021 г.
(дата)


(подпись)

А.М. Сабреков

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"08" июля 2021 г.
(дата)


(подпись)

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)