

№ п/п	Обозн. сигнала	Наименование присоединения	Наименование сигнала	Тип сигнала	Контроллер							Источник сигнала		Примечание				
					Обозн. на схеме	Тип	Место установки	Клеммник	Клемма	Кабель		Место установки	Клемма					
										Обозн. на схеме	Марка							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	ТС 260	Фидер 41	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА	А3	ТС 430	Шкаф ТМ	К5-1	4	4ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7х1,5	БК выключателя						
2	ТС 261	Фидер 5	Положение выключателя "ВКЛ"	Положение КА					5						5ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7х1,5	БК выключателя	
3									6									
4									7									
5									8									
9									1									
10									2	К5-2								
11									3									
12								4										
13								5										
14								6										
15								7										
16								8										

Согласовано	Энергетик	Мастер	Хардин	Симонов
Взам. инб.Н	Подпись и дата	Инб.Н подл.	248192	05.10.2020

1. Общие данные см. черт. 2085-104-0-СС1.1.

						2085-104-0-СС1.25				
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Перевод электроснабжения ПС-11 6 кВ с ТЭЦ-3 на ГПП. Телемеханизация	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Седых				08.09.20		ГПП. Перечень сигналов ТС	Р		1
Проб.	Ожегов				17.09.20					
Нач. отд.	Масленников				22.09.20					
Нач.УПР	Орлов				29.09.20					
Н. контр.	Ковальногова				05.10.20	УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк				
Утв.	Шибанов				08.10.20	248192				