

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Главного энергетика

А.А. Шахлаев

Заказчик:

ОГЭ

10.04.2022

Начало работ:

Окончание работ:

" 03 " 12 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

на капитальный ремонт трансформатора ТМЗ 1000 в корпусе 161 п.28

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Электрослабжение ТП-1 К-С 161

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28

Корпус:

Работы планируется выполнять силами: подрядчика

Условия труда в зоне производства работ: помещение, не вредные

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортament, марка)	Ед. изм.	Кол-во		
1	Вскрытие трансформатора со сливом масла	шт.	1				помещение, не вредные, нормальные	10
2	Демонтаж-монтаж ошиновки ПН и ВН	шт.	6				помещение, не вредные, нормальные	
3	Ремонт вводов (замена резиновых уплотнителей)	шт.	7				помещение, не вредные, нормальные	

4	Ремонт переключателя ПБВ	шт.	1					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
5	Сушка трансформатора	опер.	1					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
6	Ремонт радиаторов	шт.	2					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
7	Капитальный ремонт бака	шт.	1					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
8	Заливка масла в трансформатор	т.	1,072					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные
9	Погрузочно разгрузочные работы трансформатора ТМЗ 1000/10	т.	3,25					подрядчик	помещение, не вредные, нормальные

Примечания

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заводской, указанных в табличной части ведомости дефектов. Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов. Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать не строже «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечания».

Составил

Начальник цеха № 28

(должность)

"03" 12 2021 г.

(дата)



(подпись)

С.А. Скляров
(расшифровка подписи)

Энергетик цеха

(должность)

"03" 12 2021 г.

(дата)



(подпись)

А.А. Болташев
(расшифровка подписи)

Сметчик УЭБ

(должность)

"03" 12 2021 г.

(дата)



(подпись)

М.И. Тимирязев
(расшифровка подписи)