

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Подрядчик: Подрядная организация
 Наименование оборудования: КОРПУС 82
 Инвентарный номер оборудования: 21674
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: апрель 2021
 Окончание работ: апрель 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

А.А. Зорин

"09" / "02" 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №21020007

Восстановлене элементов перекрытий на отм. +4.250 в осях 36-40/Б-Г


наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	В качестве справочной информации по выполнению работ использовать проект №2148-82-82-АС2 лист 1		
2	Восстановление монолитных участков перекрытия (3 участка)		
3	Отбивка разрушающегося защитного слоя бетона толщиной до 30 мм.	м3	0,700
4	Очистка существующей арматуры от налетов и ркоррозии механизированным способом.	м2	12,7
5	Обработка существующей арматуры преобразователем ржавчины.	м2	12,7
6	Устройство усиливающей армирующей сетки из арматуры диаметром 6мм А-III (А400) с шагом 150х150мм	т.	0,090
7	Восстановление защитного слоя бетона толщиной до 40мм. (Бетоном В20 химстойким, либо ремонтным составом для бетона с аналогичными свойствами).	м3	1,200
8	Восстановление ж/б балок перекрытия 1Б-4 (6 шт.)		
9	Отбивка разрушающегося защитного слоя бетона толщиной до 30 мм.	м3	0,400
10	Очистка существующей арматуры от налетов и коррозии механизированным способом.	м2	3,1
11	Обработка существующей арматуры преобразователем ржавчины.	м2	3,1
12	Устройство усиливающей армирующей сетки из арматуры диаметром 14 А-III (А400) (26кг), диаметром 18 А-III (А400) (108кг), диаметром 6мм А-III (А400) с шагом 150мм (8кг.)	т.	0,142
13	Восстановление защитного слоя бетона толщиной до 40мм. (Бетоном В20 химстойким, либо ремонтным составом для бетона с аналогичными свойствами).	м3	0,600

СОСТАВИЛ:

Старший инженер ОГМ


 подпись

Мутных А.Л.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:


Представитель подрядчика

 подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82



 подпись

Сабреков А.М.

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ


 подпись

Питиримова Т.Л.

Ф.И.О.