

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 А.Г. Шибанов
 " 24 " 02 2022 г.

Функционал:
 Фонд:
 Затраты:
 Заказчик:
 Наименование оборудования:
 Инвентарный номер оборудования:
 Принял/дежурность объекта ИСС:

ОГЭ
 РФ
 ТР
 Цех 15
 Радиусы 176, 177, 163,
 41039, 41038, 41040,
 ГПКЧ-015-00ТО-ОВС2-П1.ГЧ, ГПКЧ-015-00ТО-ОВС2-П2.ГЧ,
 ГПКЧ-015-00ТО-ОВС2-П3.ГЧ, ГПКЧ-015-00ТО-ОВС2-П.РСКЧ
 апрель-май 2022 в период остановочного ремонта
 апрель-май 2022 г в период остановочного ремонта

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 20

Основание: _____
 (шифра проекта, пункт плана работ или др.)
 Работы планируется выполнять силами: сторонней организации
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Цена: 15

Корпус: территория завода

1. Условия труда в зоне производства работ: Работа на улице, промывленная площадка

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоев)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортмент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)		
1	Чистка чаш грядирни №176 (2 шт), общей площадью 288 м2, предпологаемый объем отложений	м3	60	5	6	7	8	9	10
2	Чистка чаш грядирни №173 (2 шт), общей площадью 288 м2, предпологаемый объем отложений	м3	60					улица	
3	Чистка чаш грядирни №163 (2 шт), общей площадью 384 м2, предпологаемый объем отложений	м3	80					улица	
4	Промывка водой трубопровода, ДУ=400 мм, асбестоцементный	п.м	93,4					улица	
5	Чистка колодцев от ила, грязи и отложений	кол-во	8					улица	

СОСТАВИЛ:
 Технолог цеха _____ (должность)
СОГЛАСОВАНО:
 Начальник цеха _____ (должность)
СОГЛАСОВАНО:
 Сметчик УЭБ _____ (должность)

" 24 " 02 _____ (дата) 2022 г.
 " 24 " 02 _____ (дата) 2022 г.
 " 24 " 02 _____ (дата) 2022 г.

_____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)
 ЯКИМОВА Е.С.
 (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)