

Функционал: ОГМ ОБ

Фонд: ИНВ

Затраты: КС

Заказчик: Цех 28

Подрядчик: Подрядная организация

Наименование оборудования: КОЛОННА АБСОРБЦИИ ПОЗ.К-20/І Д=1000ММ,Н=29,75М

Инвентарный номер оборудования: 14290

Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П160-СВХ1-П.220.1

Начало работ: октябрь 2018

Окончание работ: октябрь 2018

на утверждении

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

"12" 10 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №18100019

Ректификация и осушка хлористого этила. Монтаж трубопроводов.

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ:

Стесненность или вредность.

Действующее производство.

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Выполнить работы по монтажу трубопроводов согласно чертежей проекта №1751-28-234-ТК.	шт.	23,000
2	Выполнить контроль сварных соединений трубопроводов в объеме не менее:		
3	для трубопроводов II категории - ВИК	%	100,000
4	для трубопроводов II категории - РГ	%	10,000
5	для трубопроводов III - категории - ВИК	%	100,000
6	для трубопроводов III категории - РГ	%	5,000
7	для трубопроводов IV - категории - ВИК	%	100,000
8	для трубопроводов IV - категории - РГ	%	1,000
9	для трубопроводов V категории - ВИК	%	100,000
10	Кроме того для каждого трубопровода из легированной стали выполнить стилокопирование (см. лист 2 проекта №1751-28-234-ТК)	св.соед	2,000
11	Перед покрытием АК защиты металлоконструкций и трубопроводов провести обработку нейтрализатором ржавчины		
12	Перед покрытием АК защиты металлоконструкции и трубопроводы обезжиривать		
13	Трубопроводы Т7.1, Т7.2, Т8.1, Т8.2 красить эмалью КО-813	слой	3,000
14	Металлоконструкции красить ХС-759 в два слоя по двум слоям ХС-059 с финишным слоем ХС-724		
15	Трубопроводы Тр8, Тр9 покрыть лаком БТ-577	слой	2,000
16	Для трубопроводов II-категории провести дополнительное испытание на герметичность продолжительностью не менее	часов	24,000

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 28

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель КРУ

подпись

Ф.И.О.