

План на отм. 0,000

Кабели 41ЕТ-к1, 41ЕТ-н1,
41СЭТ-к1, 41СЭТ-н1
подъем к релейному отсеку фидера 5

Кабели 41ТОР-к1, 41ЕТ-к1, 41ЕТ-н1,
41СЭТ-к1, 41СЭТ-н1, 41ТМ-к1
спуск на ур. -0,300

Кабели 41ТОР-к1, 5ТОР-к1, 5ЕТ-к1, 5ЕТ-н1,
5СЭТ-к1, 5СЭТ-н1, 41ТМ-к1, 5ТМ-к1
по сущ. трассе

ф. 5

ф. 41

Кабели 41ТОР-к1, 41ЕТ-к1, 41ЕТ-н1,
41СЭТ-к1, 41СЭТ-н1, 41ТМ-к1
по сущ. трассе

Кабели 41ТОР-к1, 5ТОР-к1, 5ЕТ-к1, 5ЕТ-н1,
5СЭТ-к1, 5СЭТ-н1, 41ТМ-к1, 5ТМ-к1
спуск на отм. -0,300

Кабели 5ЕТ-к1, 5ЕТ-н1,
41ТМ-к1, 5ТМ-к1
по сущ. трассе

Шкаф ТМ

Шкаф АИИСТУЭ

Кабели 5СЭТ-к1, 5СЭТ-н1,
41ТОР-к1, 5ТОР-к1
по сущ. трассе

Кабели 41ТОР-к1, 5ТОР-к1, 5ЕТ-к1, 5ЕТ-н1,
5СЭТ-к1, 5СЭТ-н1, 41ТМ-к1, 5ТМ-к1
по сущ. трассе

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
41ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	80м	
5ТМ-к1	КВВГЭнг-LS 7x1,5	65м	
41ТОР-к1	Оптический шнур ST-ST 62,5/125 duplex MM многомодовый 80м	1	
5ТОР-к1	Оптический шнур ST-ST 62,5/125 duplex MM многомодовый 70м	1	
41СЭТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	15м	
5СЭТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	60м	
41СЭТ-н1	ВВГнг-LS 2x1,5	15м	
5СЭТ-н1	ВВГнг-LS 2x1,5	60м	
41ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	15м	
5ЕТ-к1	КИПВЭП 1x2x0,78	65м	
41ЕТ-н1	ВВГнг-LS 2x1,5	15м	
5ЕТ-н1	ВВГнг-LS 2x1,5	65м	

1. Общие данные см. черт. 2085-104-0-СС1.1.
2. ф. - фидер.
3. Ур. - уровень относительно отметки плана.

2085-104-0-СС1.15					
ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Седых				10.08.20
Проб.	Ожегов				17.09.20
Нач. отд.	Масленников				22.09.20
Нач. УПР	Орлов				25.09.20
Н. контр.	Кобальногова				25.09.20
Утв.	Щибанов				26.10.20
Перевод электроснабжения ПС-11 6 кв с ТЭЦ-3 на ГПП. Телемеханизация			Стадия	Лист	Листов
План размещения оборудования и кабельных трасс ГПП			Р		1
УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк			248182		

Инв.Н подл.	248182
Подпись и дата	05.10.2020
Взам. инв.Н	
Энергетик	Мастер
Хардин	Симонов
Согласовано	