

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей ЭМ

Обозначение	Наименование	Примечание
2093-15-0-ЭМ1	Замена участка трубопровода производственной воды у корп.150	

Ведомость документов основного комплекта ЭМ1

Обозначение	Наименование	Примечание
2093-15-0-ЭМ1.1	Общие данные	
2093-15-0-ЭМ1.2	Теплотехнический расчет. Схема функциональная	
2093-15-0-ЭМ1.3	Схема электрическая принципиальная	
2093-15-0-ЭМ1.4	Схема соединений и подключений	
2093-15-0-ЭМ1.5	Щит управления электрообогревом трубопровода ВЗ (поз.ЩУЭ). Общий вид	
2093-15-0-ЭМ1.6	План размещения оборудования и кабельных трасс	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
2093-15-0-ЭМ1.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

1. Проект разработан на основании технического задания N19-50/01213П от 15.04.2021.
2. Согласно № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. в месте размещения оборудования зоны взрывопожаробезопасные.
3. Монтаж и разводку электрических проводов вести согласно: СП 77.13330.2016, СТО 11233753-007-2012.
4. Оборудование, кабельные лотки заземлить согласно ПУЭ гл. 1-7.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта

И. В. Цветков

Инв. N подл. 249058
 Подпись и дата 11.06.21
 Взам. инв. N
 Энергетик Вед. инж.-пр
 Сычев Мохов
 Согласовано
 09.06.21

						2093-15-0-ЭМ1.1			
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Замена участка трубопровода производственной воды у корп.150	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Вахрушева				11.06.21		Р		1
Пров.	Ожегов				04.06.21				
Нач.отд.	Масленников				04.06.21				
Нач.УПР	Орлов				10.06.21				
Н. контр.	Ковальногова				07.06.21	Общие данные	УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк		
Утв.	Шибанов				11.06.21		249058		