

ПЕРЕЧЕНЬ
отапливаемых корпусов
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Цех	Корпус	Ввод	Тепловая нагрузка, Гкал/час			Сумма
			Отопление	ГВС	Вентиляция	
1	2	3	4	5	6	7
5	217	1	0,0592	0,0085	0	0,0677
	267	1	0,1794	0,0117	0,63	0,8211
		2	0,0234	0	1,79	1,8134
	277	1	0,0958	0	0,968	1,0638
	288	1	0,1626	0,0124	0,518	0,693
	34	1	0,039	0,035	1,2861	1,3601
	166	1	0,0496	0,0234	0,5831	0,6561
15	15 (156)	1	0,066	0,0104	0	0,0764
	45 (92a)	1	0,0165	0	0	0,0165
	92	1 (без ТП)	0,0039	0	0	0,0039
	109 (1096, 42)	1	0,0328	0	0,0315	0,0643
	179	1	0,0768	0,0026	0,014	0,0934
	207	1	0,0083	0	0,2899	0,2982
	260	1	0,055	0,001	0,02	0,076
24 (22)	144a	1	0,1118	0,0891	2,9151	3,116
	172	1	0,0073	0	0	0,0073
24(145)	145	1	0,1406	0	0,253	0,3936
		2	0,0684	0	1,1555	1,2239
		3	0,0125	0,2652	4,3825	4,6602
		4	0,0428	0	0	0,0428
	145a	1	0	0	0,387	0,387
	1456	1	0,1435	0	4,44	4,5835
	183	1	0,0253	0	0	0,0253
24(144)	114	1	0,1229	0,0735	2,3025	2,4989
	144 (1446)	1	0,0949	0,0579	1,384	1,5368
		2	0,0163	0	1,4461	1,4624
		3	0,0284	0	0,7149	0,7433
2 (1)	1	1	0,0755	0	2,3141	2,3896
		2	0,1454	0,132	1,4341	1,7115
27(2)	43	1	0,0512	0	0,4208	0,472
	2	1	0,1227	0,0325	0,8685	1,0237
		2	0	0	1,226	1,226
		3	0,2421	0	0,7416	0,9837
	4a (4)	1	0,2802	0,013	0,0157	0,3089
	49	1	0,0977	0,106	3,4713	3,675
	148	1	0,0235	0	0,065	0,0885
	148a	1	0,0234	0,0052	0,614	0,6426
27	76	1	0,166	0,0449	1,0842	1,2951
		2	0,0038	0	1,4889	1,4927
		3	0,104	0,1261	1,4889	1,719

1	2	3	4	5	6	7
27	76a	1	0,107	0,4095	0	0,5165
	156	1	0,066	0,0104	0,0073	0,0837
	14	1	0,0484	0	0,6159	0,6643
	54	1	0,236	0	2,1376	2,3736
107 (48)	48	1	0,2207	0,0247	1,3211	1,5665
	70	1	0,1114	0,039	0,2593	0,4097
	79	1	0,1323	0	0,4345	0,5668
	1486	1	0,0061	0	0	0,0061
	170 (170a)	1	0,1469	0	1,3269	1,4738
	204	от к.48	0,2207	0,0247	1,3211	1,5665
104	105a	1	0,191	0,013	0	0,204
	150	1	0,1456	0,0377	0,0589	0,2422
	126	1	0,0697	0	0,085	0,1547
108	171	1	0,0138	0	0,306	0,3198
		2	0,3184	0	0,501	0,8194
	132	1 (без ТП)	0,0704	0,0065	0	0,0769
82	50	1	0,1442	0,0169	0,6575	0,8186
	56	1	0,0546	0	0,085	0,1396
	78	1	0,0595	0	0	0,0595
	78a	1	0	0	8,667	8,667
	81	1	0,127	0,0215	0,5152	0,6637
	82	1	0,4482	0,1697	1,4104	2,0283
		2	0,3737	0	9,9303	10,304
	86	1	0,1322	0,0189	0,5109	0,662
	94a	1	0,152	0,002	0,6	0,754
	105	1	0,114	0,0449	0,1134	0,2723
	106	1	0,0319	0	8,9	8,9319
	175	1	0,0218	0,0039	0	0,0257
110	69a	1	0,02	0,001	0	0,021
	110	1	0,0989	0,0748	1,5554	1,7291
	232a	1	0,1869	0	0,52	0,7069
	2326	1	0,11	0	0,21	0,32
	232B	1	0,15	0	0,23	0,38
28	33	1	0,3787	0,0488	1,111	1,5385
		2	0,0492	0,0351	1,2565	1,3408
	72	1	0,1322	0	0,6573	0,7895
	160	1	0,0343	0	4,9941	5,0284
		2	0,1744	0,052	6,336	6,5624
		3	0,04	0	0,18	0,22
	161	1	0,168	0,0169	0,3707	0,5556
		2	0,0434	0	0,551	0,5944
	161a	1	0,035	0,001	0	0,036
	165	1	0,045	0	1,637	1,682
	168	1	0,0207	0,0111	0,358	0,3898
	208/1-3	1	0,0212	0,0033	0	0,0245
		2	0,169	0	0,202	0,371
		3	0,2526	0	0,3295	0,5821
	234	1	0,21	0,02	0	0,23
	238	1	0,08	0,001	0	0,081
112	140	1	0,3822	0,0975	3,446	3,9257
113	112	1	0,256	0,0312	1,098	1,3852
116	12	1	0,1336	0,0026	0	0,1362

1	2	3	4	5	6	7
147	47	1	0,0108	0	0	0,0108
Служба логи- стики	4	1	0,26	0,013	0	0,273
	17а	1	0,0939	0,0026	0	0,0965
	176	1	0,029	0,002	0	0,031
	23	1 (без ТП)	0,17	0,002	0	0,172
	84	1 (без ТП)	0,1164	0,002	0	0,1184
	133	1	0,0224	0,002	0	0,0244
	139	1	0,0593	0	0	0,0593
	151	1	0,2998	0,0137	0	0,3135
	65	1 (2 ТП)	0,337	0,0455	0,025	0,4075
	87-89	2	0,136	0,0618	0	0,1978
107	6	1	0,1088	0,0221	0,115	0,2459

**Зам. главного энергетика
по тепловодогазоснабжению**



С.Д. Трегубов