

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Наименование оборудования: ФИЛЬТР СУХОГО ХЛОРА ПОЗ.185/1
 Инвентарный номер оборудования: 17211, 17003, 16935, 16936
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: апрель 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120035

на Замена гребенки частичного опорожнения фильтров поз.185 и хлорного коллектора с арматурой

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

чертежи УПР: 2278-82-82в-ТК

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: К40000290Корпус: 82вРаботы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж трубы 57х3 из стали 20	м.п.	53,000					в помещении (высота до 5м)	
2	Демонтаж трубы 76х3,5 из стали 20	м.п.	14,500						
3	Демонтаж Фонаря I-1-50-16-20 АТК26-01-1-89 (вес 1 фонаря=23,73 кг) на фланцевом соединении (2 фланца на 1 фонарь)	шт.	5,000					в помещении (высота до 2м)	
4	Демонтаж клапан запорный 15с65нж Ду 80 на фланцевом соединении	шт.	4,000					в помещении (высота до 5м)	
5	Демонтаж клапан запорный 15с65нж Ду 50 на фланцевом соединении	шт.	10,000					в помещении (высота до 2м)	
6	Произвести монтаж трубопровода слива серной кислоты согласно чертежей проекта № 2278-82-82в-ТК.1-2	к-т	1,000					в помещении (высота до 5м)	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(должность)

" " 20 г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

СОГЛАСОВАНО:


Сметчик УЭБ


(должность)

"14" 01 2022 г.
(дата)

"14" 01 2022 г.
(дата)


(подпись)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Шумирикова М. А.
(расшифровка подписи)