



Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
373/1-FU1.3	Вставка плавкая ПН-100-50А-У3	3	КЗА3
373/2-FU1.3	Вставка плавкая ПН-100-50А-У3	3	КЗА3
373/3-FU1.3	Вставка плавкая ПН-100-40А-У3	3	КЗА3
373-ШУ	Шкаф управления насосами поз.373/1-3	1	Schneider Electric
337/3-FU1.3	Предохранители	3	Существующий
337/4-QF	Автоматический выключатель	1	Существующий
337/4-КМ	Магнитный пускатель	1	Существующий
337/4-КМ	Магнитный пускатель	1	Существующий
373/1-н1 373/2-н1 373/3-н1	Кабель силовой ВВГнг 4x4	260 м	
373/1-н2 373/2-н2 373/3-н2	Кабель силовой ВВГнг 4x2,5	18 м	
373-к1	Кабель контрольный КВВГнг 7x1,5	170 м	
НЗ37/А	Кабель КИП		
337/3-н1 337/4-н1	Кабель силовой бронированный ВБбШнг 4x4		Существующий
337/3-к1 337/4-к1	Кабель силовой бронированный ВБбШнг 3x1,5		Существующий
337/3-к2 337/4-к2	Кабель силовой ВВГнг 2x1,5	145 м	
НЗ37/3А НЗ37/4А	Кабель КИП		

- Общие данные см. черт. 1937-144-0-ЭМ2.1.
- Схемы питания и управления насосами поз.373/1-3 смонтировать в шкафу поз.373-ШУ.

1937-144-0-ЭМ2.2					
000 "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ожегов				18.07.19
Проб.	Кобрижных				22.08.19
Нач. отд.	Масленников				18.07.19
Нач. УНР	Орлов				20.07.19
Н. контр.	Ковальцова				21.07.19
Утв.	Шибанов				21.07.19
Установка сборников поз.372/1-3, 374, Эл.питание насосов поз.373/1-3, 337/3,4			Стадия	Лист	Листов
Однолинейная схема питания насосов поз.373/1-3, 337/3,4			Р		1

Создано: 25.07.19
 Проверено: 25.07.19
 Энергетик: [подпись]
 Число: 13

УНР ГалоПолимер
 Кирово-Чепецк
 246328