

Функционал: ОГМ ОБ  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 110  
 Наименование оборудования: ГРАНУЛЯТОР С ПЕННЫМ СКРУББЕРОМ  
 Инвентарный номер оборудования: 41282  
 Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П110-ГХК1-П.3.1  
 Начало работ: апрель 2022  
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 11 " 01 2022 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120020

Замена решетки КС, замена опорной решетки, замена разгрузочной трубы и газораспределительной решетки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 110Корпус: 110Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Работа в замкнутых сосудах

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка (для дальнейшей эксплуатации) уплотнительного кольца черт.КД002.0026.06.000 (66кг)	шт	1,000					улица этажерка (высотность до 12м)	
2	Демонтаж решетки КС черт.КД002.0003.10.000 (вес одного сегмента 16,3кг)	сегмент	16,000					улица этажерка (высотность до 12м)	
3	Вынос демонтированных решеток из аппарата через люк Ду800, перемещение решеток с отм. 10.100 на отм. 0.000 с помощью эл. тали г/п 1 т.	кг	100,000					улица этажерка (высотность до 12м)	
4	Демонтаж опоры решетки КС черт КД002.0003.05.000 с резкой с помощью УШМ на части (575кг)	шт	1,000					улица этажерка (высотность до 12м)	
5	Вынос из аппарата через люк Ду800, перемещение демонтированного оборудования с отм. 10.100 на отм. 0.000 с помощью эл. тали г/п1 т.	кг	575,000					улица этажерка (высотность до 12м)	
6	Демонтаж газораспределительной решетки черт.КД002.0003.02.000 отм.5.100-9.000 с резкой с помощью УШМ на части	кг	430,000					улица этажерка (высотность до 6м)	
7	Вынос газораспределительной решетки (1 комплект - 2шт.) из аппарата через люк Ду600, перемещение газораспределительной решетки с отм.5.100 на отм.0.000	кг	430,000					улица этажерка (высотность до 6м)	
8	Демонтаж питателя шлюзового ШЗ-30 БВК-01 отм.2.800 (вес до 50 кг)	шт	1,000					улица этажерка (высотность до 6м)	для дальнейшего использования

9	Демонтаж задвижек фланцевых 30с41нж Ду150 Ру16 отм.2.800 на трубопроводе подачи воздуха в разгрузочную трубу	шт	2,000					улица этажерка (высотность до 6м)	для дальнейшего использования
10	Демонтаж участков трубопровода 159х5 ст.20 (подача воздуха в трубу разгрузочную) для последующего монтажа (92,6кг)	м	4,000					улица этажерка (высотность до 6м)	для дальнейшего использования
11	Демонтаж трубы разгрузочной черт.П013.0075.000 отм.2.800-10.100 сплав 20Х23Н18-М26	шт	1,000					улица этажерка (высотность до 12м)	
12	Вынос демонтированного разгрузочного трубопровода из аппарата	кг	290,000					улица этажерка (высотность до 12м)	
13	Монтаж разгрузочного трубопровода черт.П013.0075.00.000 отм.2.800-10.100	шт	1,000	Трубопровод по черт.П013.0075.00.000	шт	1	Заказчик	улица этажерка (высотность до 12м)	
14	Монтаж газораспределительной решетки черт.КД002.0026.03.000 отм 5.100-9.000	кг	430,000	Решетка газораспределительная КД 002.0026.03.000 (51400000136)	шт	2	Заказчик	улица этажерка (высотность до 6м)	
15	Монтаж опоры решетки на отм.10.100 из сегментов (575кг)	шт	1,000	Опора решетки	шт	1	Заказчик	улица этажерка (высотность до 12м)	
16	Монтаж решетки КС черт.КД002.0026.11.000 (вес одного сегмента 25 кг)	сегмент	12,000	Решетка черт.КД002.0026.11.000СБ (36190040123)	шт	1	Заказчик	улица этажерка (высотность до 12м)	Сборку производить электродами типа Э-10Х25Н13Г2 по ГОСТ10052-75.
				Электроды типа Э-10Х25Н13Г2 по ГОСТ10052-75.		норма	Подрядчик		
17	Установка уплотнительного кольца черт.КД002.0026.06.000 (66кг)	шт	1,000	Набивка с однослойным оплетением сердечника марки АСС 16х16 ГОСТ 5152-84	м.п.	60	Заказчик	улица этажерка (высотность до 12м)	
				Кольцо уплотнительное (б/у)	шт	1	Заказчик		
18	Монтаж участков трубопровода 159х5 ст.20 подачи воздуха в трубу разгрузочную (92,6кг)	м	4,000	б/у				улица этажерка (высотность до 6м)	
19	Монтаж задвижек 30с41нж Ду150 отм.2.800 на трубопроводе подачи воздуха в разгрузочную трубу	шт	2,000	Задвижка фланцевая 30с41нж Ду150 (б/у)	шт	2	Заказчик	улица этажерка (высотность до 6м)	
20	Монтаж питателя шлюзового ШЗ-30 БВК-01 отм 2.800 (вес до 50 кг)	шт	1,000	Питатель шлюзовой ШЗ-30 БВК-01 (б/у)	шт	1,000	Заказчик	улица этажерка (высотность до 6м)	

**Примечания:**

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

**СОСТАВИЛ:**

Механик цеха \_\_\_\_\_  
(должность)

"10" 01 2022г.  
(дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник цеха \_\_\_\_\_  
(должность)

"11" 01 2022г.  
(дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО:**

Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_  
(должность)

"12" 01 2022г.  
(дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)