

ОГЭ
(служба заказчика)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

03.09.2021

09-20/2705

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Р.З. Мангутов

Капитальный ремонт трансформатора ТМЗ-630/6 КТП №6 корпус №288.

1. Общие сведения:

- 1.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком всего объема работ, связанных с капитальным ремонтом трансформатора ТМЗ-630/6.
- 1.2. Ремонт проводится на площадке «Подрядчика».

2. Задачи:

- 2.1. Выполнить ремонт и испытания трансформатора:
- ТМЗ-630/6 № 307104, замену азота, замену трансформаторного масла, ремонт переключающего устройства ПБВ, устранить дефект: низкий коэффициент абсорбции обмотки «ВН» - 1,1, обмотки «НН» - 1,29.
- 2.2. При обнаружении в ходе ремонта дефектов, не указанных в дефектной ведомости №6 и ТЗ, подрядчик сообщает об этом заказчику в течение 7 дней и согласовывает дополнительные работы с составлением акта.
- 2.3. Подрядчик выполняет работы своим инструментом.
- 2.4. Подрядчик предоставляет приемо-сдаточную документацию в соответствии с нормативно-технической документацией.
- 2.5. На предприятии заказчика действует пропускной режим.

3. Требования к выполнению работ:

- 3.1. Все работы выполняются подрядчиком с соблюдением требований НТД и при себе иметь СИЗ (каска, противогазы марки ДОТ).
- 3.2. При работе с грузоподъемными механизмами при себе иметь удостоверение установленного образца (управление с пола, стропальщик и т.п.).
- 3.3. Работы выполняются дополнительно с соблюдением инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».
- 3.4. Работы выполняются подготовленным квалифицированным персоналом.

3.5. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, должны быть сертифицированы.

3.6. Материалы и запчасти, применяемые при ремонте, поставляются подрядчиком.

3.7. Срок выполнения работ:

| Тип трансформатора | Начало ремонта | Окончание ремонта |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ТМЗ-630/6 № 307104 | 1 ноября 2021 года | 19 ноября 2021 года |

4. Требования к коммерческому предложению:

4.1. Коммерческое предложение должно содержать:

- локальный сметный расчет;
- гарантийный срок на выполненную работу;
- срок выполнения работ;
- сроки и порядок оплаты работ.

Главный энергетик

А.Г. Шибанов

**Зам. главного инженера
по сервисным службам**

А.Ю. Чагин

Шаклеин 8(83361)69166
Сычёв 8(83361)69307
СД 1 03.09.2021


ИД документа 2954679

Тех.задание №<09-20/2705> от <03.09.2021> <капитальный ремонт трансформатора>
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

| Кто подписал | | За кого поставлена подпись | | Дата подписи | Примечание |
|---------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|------------|
| ФИО | Должность | ФИО | Должность | | |
| Визирующие подписи | | | | | |
| Шаклеин А.А. | Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика | Шаклеин А.А. | Заместитель главного энергетика - руководитель службы заказчика | 06.09.2021 11:51:01 | |
| Сычев Д.А. | Энергетик цеха | Сычев Д.А. | Энергетик цеха | 06.09.2021 09:07:24 | |
| Чагин А.Ю. | Заместитель главного инженера по сервисным службам | Чагин А.Ю. | Заместитель главного инженера по сервисным службам | 06.09.2021 08:38:52 | |
| Шибанов А.Г. | Главный энергетик | Шибанов А.Г. | Главный энергетик | 06.09.2021 08:30:33 | |

Распечатал



/Медведкова Лилия Викторовна/ 06.09.2021