

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
QF32	Автоматический выключатель 3P 6kA C-25A 3M	MC325A	MC325A	Hager	шт	1		
FD32	Устройство защитного отключения 4P 25A 30mA AC	CD426J	CD426J	Hager	шт	1		
	Вспомогательный контакт комбинированный состояния и аварийного отключения, 2x(1НО+1НЗ), 230В для УЗО	CZ001	CZ001	Hager	шт	1		
KV1,2	Универсальный релейный модуль	PLC-RSC-230UC/21-21	3167099	Phoenix Contact	шт	2		
QF32-1	Автоматический выключатель 1P 6kA C-4A	MC104A	MC104A	Hager	шт	1		
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, белого цвета	ПВ3 2,5 ГОСТ 6323-79			м	5		
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, белого цвета	ПВ3 0,75 ГОСТ 6323-79			м	5		
XT32	Клемма проходная	UT 4	3044102	Phoenix Contact	шт	4		
	Клемма заземляющая	UT 4-PE	3044128	Phoenix Contact	шт	1		
	Концевой стопор шириной 9,5 мм	E/NS 35N	3047028	Phoenix Contact	шт	2		
	Крышка для клеммы	D-UT 2,5/10	3047028	Phoenix Contact	шт	1		
HL1	Лампа коммутаторная светодиодная, цвет зеленый	СКЛ 14 А-Л-2-220	9684803	Каскад-Электро	шт	1		
HL2	Лампа коммутаторная светодиодная, цвет красный	СКЛ 14 А-К-2-220	9684801	Каскад-Электро	шт	1		
	Саморегулирующийся нагревательный кабель для ультравысоких температур	60FSU+2-AF		Heat trace	м	105		
B574-576	Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующим нагревательным лентам; IP66; 1Ex e IIC T3..T6 Gb X	РТВ402-1Б/2П		Тепломаг	шт	3		
B1019	Коробка соединительная для подключения силовых кабелей питания систем электрообогрева; IP66; 1Ex e IIC T3..T6 Gb X	РТВ1005-2Б/4Б		Тепломаг	шт	1		
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ББШв пониженной горючести	ВББШнг 5x10	35337141	«Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	220		

Общие данные черт. № 1722-28-ХФМ-ЭМ1.1

1722-28-ХФМ-ЭМ1.СО2

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", цех 28

Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных	Всего листов, страниц	Номер документа	Подп.	Дата	Изм.	Кол.	Лист № док	Подп.	Дата	Замена линий топочных газозв от дымохода поз. ДН-101	Стадия	Лист	Листов	
									Разраб.	Ожегов	50	09.12.19			Спецификация оборудования, изделий и материалов	Р	1	2
								Провер.	Вахрушева	10.12.19								
								Нач. отд.	Масленников	10.12.19								
								Нач. УПР	Орлов	12.12.19								
								Н. контр.	Ковальногова	09.12.19								
Номер листов (страниц)									Утвердил	Шибанов	12.12.19							

Таблица регистрации изменений

УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк
247039

Инв. № подл. 247039
 Подп. и дата 18.12.19
 Взам. инв. №
 Должность Энергетик
 Фамилия Болтышев
 Подп. Де
 Дата 12.12.19
 Согласовано

