



- 1 Состав проекта на листе 1
- 2 Данные листов предприятия установка компрессора "Hofer" MKZ 680-5/400*5 N=30х8т, n=420 об/мин, n=5000кв
- 3 Существование фундамента частично деформировать согласно данному чертежу
- 4 Просверлить отверстия Ø12мм глубиной 300мм, согласно приложению на диаметр чертёжа В
- 5 Просверленные отверстия установить анкерные болты поз 2
- 6 Фундамент Ф01 Выполнить из бетона класса В15, армировать сетками поз 1
- 7 Установить опалубку выполнить на 50мм выше уровня верха фундамента Ф01 (для дальнейшего устройства подлукки)
- 8 Пробукку анкерных болтов упочинить по месту, сверб с отверстиями на раме компрессора. Отверстия под болты сверлить Ø24 глубиной 340мм На каждое отверстие установить шпатель Е24 использовать до две капсулы по 2 Установочные клеиы болтов весты согласно рекомендациям по анкерному креплению "Hilti". Допускается изготовление шпатель поз 4, соответствующие из стали класса не ниже S 5, с резьбой по всей длине, с ножками кантов шпатель в форме лопатки (под углом 45°)
- 6 Согласно требованиям завода изготовителя компрессора фирмы "Hofer" (чертеж N 2GA0848-01 "План фундамента") выполнить следующие:
 - а) при установке компрессора на фундаменте выполнить выравнивание поверхности под базой рамы, при помощи установочных болтов (установочные болты и пластины под них в комплекте поставки), расстояние между рамой компрессора и фундаментом в ступу должно быть около 30мм,
 - б) обложить поверхность фундамента,
 - в) выполнить подлукку (8,0 м²) ремонтной смесью "БИРСС 59 С-2" толщиной «30мм (производитель смеси и технология ее укладки весты согласно рекомендациям фирмы "БИРСС"),
 - г) после набора необходимой прочности подлукки из ремонтной смеси производить затежку анкерных болтов (согласно рекомендациям по анкерному креплению "Hilti") и чертёжа N 2GA0848-01 фирмы "Hofer"),
 - д) бетонную поверхность вытупы рамы компрессора (толщина = 4,4м²) защитить нанесением шпатель ЕП-0010 ГОСТ 28379-89 по слою грунта из разоблаченной шпатель ЕП-0010 (толщина толщина покрытия 2мм), для использования подлукки вытупы рамы в качестве мастоборника
- 7 После установки компрессора, поверхность фундамента (по углу 1) облицевать керамической плиткой по ГОСТ 6787-2001 на цементном растворе марки М400 (4,5м²)
- 8 Разметка и отпечатак с шаблоном "упочинить по месту"

[illegible]

[illegible]

Наименование участка	Тип участка	Срок после окончания работ по благоустройству территории	Длина земельного участка, подлежащего изъятию, м	Площадь, м ²
1	1		Техническое задание на работы по ГЭП 6/87-2001 по созданию-реконструкции газопровода ГРП 100 мм диаметром, 200 м, в границах участка, расположенного МПОО «М.П.О.», 3 участка по адресу: М.П.О. № 25 3-го подъезда по улице БСХ.	6,3

[illegible][illegible]

