

Функционал: ОГМ ЗИС  
 Фонд: ДРФ  
 Затраты: ТР  
 Заказчик: Цех 82  
 Наименование оборудования: СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ N 2 У4-КА 175  
 Инвентарный номер оборудования: 21758  
 Принадлежность объекту IFS:  
 Начало работ: апрель 2022  
 Окончание работ: апрель 2022

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22040016

на Зачеканка трещин в бетонных стенах

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 175

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расшивка трещин на глубину 50 мм на высоту до 5 м.п.	м.п.	30,000					улица (высота 4-10м)	
2	Зачеканка трещин бентонитовым шнуром Гидроизол-М на высоту до 5 м.п. (диаметр шнура уточнить по месту).	м.п.	30,000	Бентонитовый шнур Гидроизол-М	м.п.	норма	Подрядчик		
3	Зачеканка трещин цементным составом Гидротекс-Б на высоту до 5 м.п. (диаметр шнура уточнить по месту).	м.п.	30,000	Бентонитовый шнур Гидроизол-Б	м.п.	норма	Подрядчик		
4	Заполнение горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки Гидротексом-Б (затирка) высотой до 5 м.п.	м.п.	40,000	Цементный состав Гидротекс-Б (либо аналог)	м.п.	норма	Подрядчик		

## Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

## СОСТАВИЛ:

Ст. инженер ОГМ

(должность)

"04"  2022 г.  
(дата)  
(подпись)



Мутных А.Л.

(расшифровка подписи)

## СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"04"  2022 г.  
(дата)  
(подпись)


Сабреков А.М.

(расшифровка подписи)

## СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"04"  2022 г.  
(дата)  
(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)