

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО "ГалоПолимер Пермь"

Кондаков С.Ю.

«23» 09 2025г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
теплофикационной воды АО «ГалоПолимер Пермь»
на отопительный сезон 2025-26 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура прямой воды с котельной к потребителю, °С	Температура обратной воды от потребителя на котельную, °С
10	45.0	40.5
9	45.8	41.0
8	46.7	41.3
7	47.6	41.7
6	48.5	42.3
5	49.3	42.6
4	50.3	43.1
3	51.2	43.6
2	52.0	43.9
1	53.0	44.4
0	53.9	44.9
-1	54.7	45.2
-2	55.6	45.7
-3	56.5	46.1
-4	57.4	46.6
-5	58.3	46.9
-6	59.2	47.5
-7	60.0	47.9
-8	61.0	48.4
-9	61.9	48.9
-10	62.8	49.3
-11	63.7	49.7
-12	64.5	50.0
-13	65.4	50.5
-14	66.3	51.0
-15	67.2	51.4
-16	68.0	51.7
-17	69.0	52.3
-18	69.9	52.8
-19	70.8	53.2
-20	71.7	53.6
-21	72.6	54.1
-22	73.4	54.4
-23	74.2	54.8
-24	75.1	55.1
-25	76.0	55.6
-26	77.0	56.2
-27	77.9	56.6
-28	78.8	57.1
-29	79.7	57.5
-30	80.5	57.9
-31	81.4	58.3
-32	82.2	58.7
-33	83.1	59.2
-34	84.0	59.6
-35	85.0	60.0

Зам. главного энергетика по ТГВС

Решетников А.С.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

Кокарев А.Л.

Начальник Энергопроизводства

Цитронов А.А.