

Техническое задание № 2 от 27.01.2020

Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в корпусе 50 цеха 82.

1. Общие сведения.
  - 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по монтажу автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в корпусе 50 цеха 82 согласно проекта: № 1932-82-50-ПС «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией в корп. 50»;
  - 1.2. На предприятии действует пропускной режим и требования охраны труда;
  - 1.3. Этапы выполнения работ:
    - 1.3.1. Первый этап – подготовка смет на выполнение работ и согласование с Заказчиком;
    - 1.3.2. Второй этап - закупка оборудования подрядчиком и проверка его соответствия Заказчиком;
    - 1.3.3. Третий этап - выполнение монтажных и пуско-наладочных работ;
    - 1.3.4. Четвертый этап-приемка выполненных работ Заказчиком.
2. Перечень работ:
  - 2.1. Выполнить монтаж оборудования и материалов согласно проектной документации;
  - 2.2. Выполнить пуско-наладочные работы АУПС и СОУЭ ;
  - 2.3. Подготовить сдаточную документацию по окончанию работ.
3. Требования к подрядной организации.
  - 3.1. Наличие разрешительной документации на производство данных работ, сертификаты соответствия и т.д.;
  - 3.2. Наличие протокола о проверке знаний по вопросам безопасности в рамках осуществления должностных обязанностей;
  - 3.3. Наличие медицинских заключений подтверждающих отсутствие противопоказаний производству работ;
  - 3.4. Срок производства работ - март 2020г.

Ведущий инженер ОПС

Д.А.Летов

Начальник отдела связи и сигнализации

А.В. Лазеев