

ООО "ГазоПолимер Кирово-Чепецк"

Заказчик:
Начало работ:
Окончание работ:

ОТЗ
01.05.2022
15.05.2022

УТВЕРЖАЮ
Зам. главного энергетика
А.А. Пякстин
2022г.
"15" 04 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №36/11

Монтаж кабельной линии напряжением 6кВ от п/ст 11 до электродвигателя компрессора поз.36 в корпусе 34

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: протокол №100/22 испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением п/ст 11 фидл.36

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 5 Корпус: 34

Работы планируются выполнять силами:

Подрядной организацией _____

№ п/п	Условия труда в зоне производства работ - временные	работа на высоте	Необходимые материалы и запчасти					Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка произвождства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
			Ед. изм.	Кол-во	Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	Демонтаж кабеля СВ 3х70	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Монтаж кабеля по существующему бетонному каналу	М	7	Кабель АВВГ 3х70 6кВ	М	7	норма	заказчик	в помещении (высота до 3,0м)	
3	Монтаж кабельной линии по эстакаде	М	5,8	Кабель АВВГ 3х70 6кВ	М	норма	норма	заказчик	улица (высота 6,7м)	
4	Монтаж кабеля в трубе	М	4,2	Кабель АВВГ 3х70 6кВ	М	норма	норма	заказчик	улица (высота 6,7м)	
5	Монтаж кабеля по существующему бетонному каналу (2 нитки)	М	49	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	М	норма	норма	заказчик	улица (высота 3,0м)	
6	Монтаж кабельной линии по эстакаде (2 нитки)	М	5	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	М	норма	норма	заказчик	улица (высота 6,7м)	
		М	38	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	М	норма	норма	заказчик	улица (высота 6,7м)	
7	Монтаж кабеля в трубе (2 нитки)	М	6	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5	М	норма	норма	заказчик	улица (высота 3,0м)	
		М	1	Хомут кабельный Хкн 4.8х450 ПНН31-Д048-450-100 (унак-100шт)	унак	1	норма	заказчик	улица (высота 3,0м)	

Для выполнения работ необходимы предоставить Подпритчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в таблице, а также материалы и инструменты, указанные в таблице.

Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подпритчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в таблице, а также материалы и инструменты, указанные в таблице. Шифр чертежа, который относится ко всей дефектной ведомости, указывается в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывается в строке «Примечание».

Составил: _____ (подпись) С.Л. Куликов
 Начальник цеха №5 _____ (подпись) Д.А. Сычев
 Электротехник цеха _____ (подпись) Т.Л. Птиримова
 Старший сметчик УЭБ _____ (подпись) _____

14.04.2022 (дата)
 14.04.2022 (дата)
 14.04.2022 (дата)