

ООО "ГлоПоллимер Кирово-Чепецк"

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. главного энергетика М.В. Ходырев  
"04" Июн. 2021г.

Заказчик: ОГЭ  
Начало работ: 01.10.2021  
Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8  
проведение эл. монтажных работ по изменению схемы эл. снабжения холодильной станции производства хлороформа 45 000 т/год. в ц. 28  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: тех решение №09-72\_0040ТР от 03.09.2020  
(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 28 Сорлус:

Работы планируются выполнять силами: подрядчика

Условия труда на высоте,

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытия указывать системы словес с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортмент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	Демонтаж силового кабеля открыто по эстакаде на кабельных лотках.	м.	220	АВВБШВ 3*185+1*95	м.	220	подрядчик	улица, высота с 2 м до 24 м	10
2	Демонтаж автоматического выключателя полюсный.	шт.	1	АВМ-4НВ выдвижной с механическим приводом In=300 А Un=500 В, 3 полюсный.	шт.	1	подрядчик	стесненные	
3	Демонтаж автоматического выключателя	шт.	1	ВА 53-41 In=800 А Un=660 В 3 полюсный,	шт.	1	подрядчик	стесненные	
4	Монтаж автоматического выключателя	шт.	1	ВА 53-41 In=800 А Un=660 В 3 полюсный, выдвижной с механическим приводом.	шт.	1	подрядчик	стесненные	
5	Монтаж силового кабеля открыто по эстакаде на кабельных лотках.	м.	220	АВВБШВ 3*185+1*95	м.	220	подрядчик	улица, высота с 2 м до 24 м	

Примечания

Для выполнения работ месячные, предоставляет Подрядчик, за исключением месячного. Заказчик, указавших в табличной части ведомости дефектов. Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов. Шифр чертежа (проект), который относится ко всей дефектной ведомости, указывается в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в ведомости дефектов, указывается в строке «Примечание».

Составил:

Начальник цеха №28 \_\_\_\_\_ 20 г.  
(должность) (дата)  
Энергетик цеха \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(должность) (дата)  
Сметчик УЭБ \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(должность) (дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А. Склиаров  
(расшифровка подписи)  
А.А. Болташев  
(расшифровка подписи)  
С.А. Склиаров  
(расшифровка подписи)