



Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
737-А1	Тиристорный регулятор мощности, трехфазный, ток ном. фазы 250А, схема нагрузки звезда с вводным автоматом ТРМ-3-Н-А-250	1	Звезда -Электроника
737/3-КМ	Контактор LC1E160U5 TVS, 3Р, 160А, Н0+НЗ, 380В, АС3.24.0VAC50Гц, Артикул 0122114	1	Schneider Electric
737/3-QF	Автоматический выключатель EASYPACT, 160А, трехполюсный, 18кА (EZC250F3160)	1	Schneider Electric
731-QF	Выключатель автоматический трехполюсный 6А С 4.5кА EASY 9, арт.ЕZ9F34306	1	Schneider Electric
731-ЧРП	FRN 0.4 C1S-4E преобразователь частоты, 380-480В (3 фазы), 0.40 кВт / 1.5 А, упрощенное векторное управление, IP20	1	Fuji Electric
738-QF	Выключатель автоматический ВА57ФЭ5-34.0010-100А-1000-4.00АС-УХЛЗ-КЭАЗ, арт.109286	1	КЭАЗ
738-ЧРП	Преобразователь частоты, 380В (3 фазы), 45кВт - FC302P45KT4E54HXXGCX	1	Danfoss
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-4х35	90м	
	Кабель силовой с медными жилами КГВВНГ-4х120	5м	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-4х1,5	25м	
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-4х16	10м	
	Ящик с выключателем и штепсельным разъемом, ЯВШ 3-100-У2	1	ООО"НЭЛ"

1. Общие данные см. лист 1787-24-145-ЭМ1.1.
 2. Принципиальные схемы управления - см. черт. 1787-24-145-ЭМ1.4, 1787-24-145-ЭМ1.5, 1787-24-145-ЭМ1.6.

1787-24-145-ЭМ1.3			
000 "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"			
Изм. Кол. уч.	Лист N док.	Подп.	Дата
1	4	В.И.С. В.И.С.	04.06.19
Разраб.	Вахрушева	Установка электрокалорифера на	Стадия
Проб.	Коврижных	линии сушки Ф-42	Лист
Нач. УПР.	Масленников		Листов
Н. контр.	Орлов	Однолинейная схема питания	Р
Утв.	Ковальцова	электрооборудования	1
			УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк
			245850

Должность: Энергетик
 Фамилия: Чаруба
 Подпись: [Подпись]
 Дата: 13.03.19