



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF8	Автоматический выключатель АЕ2046 3Р 25А	1	(предусмотрен в проекте 1629-27-76-ЭМ2)
388/1-QF	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р, In=20А	1	IEK
388/1-SF	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, In=4А	1	IEK
388/1-KM	Контактор ПМ12-025100-25А-220АС-УХЛ4-В с приставкой контактной ПКЛ-20-УХЛ4	1	КЭАЗ
388/1-KK	Реле перегрузки тепловое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)-УХЛ4-КЭАЗ	1	КЭАЗ
388/1-SB	Пост кнопочный ПКЕ 222/2	1	Инженерсервис

- Общие данные см. черт. 1629-27-76-ЭМ3.1.
- Для насоса поз.388/2 схема аналогична, изменить маркировку с 388/1 на 388/2, данные питающей сети см. однолинейную схему 1629-27-76-ЭМ3.2.

						1629-27-76-ЭМ3.3			
						ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Ожегов					Производство тонкомолотых порошков фторопласта-4. Эл.снабжение драйкулера, насосов, вспомогательного оборудования	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Вахрушева						Р		1
Нач. отд.	Масленников					Схема электрическая принципиальная питания и управления насосами поз.388/1,2			
Н. контр.	Ковальцова					УПР ГалоПолимер Кирово-Чепецк			
Утв.	Щиданов					Формат А4Х3			