

Техническое задание №10-12/0430

Замена средних царг на холодильниках поз.182/1,3. Цех 82. Остановка 2019г.

1. Общие сведения

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению работ по замене средних царг на холодильниках поз.182/1,3 в корпусе 82.
- 1.2. Работа проводится на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в цехе 82.
- 1.3. Условия труда в зоне производства работ – корпус, стесненность, вредность.
- 1.4. На предприятии действует пропусочный режим.

2. Требования к подрядной организации

- 2.1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
- 2.2. Наличие аттестаций на выполнение данных работ, а так же аттестованных специалистов.
- 2.3. Работы выполнять в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
- 2.4. После выполнения работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.

3. Содержание работ

- 3.1. Выполнить работы по замене средних царг на холодильниках поз.182/1,3 в производстве 82 согласно дефектным ведомостям №18030032, №18030033 (Приложение №1).
- 3.2. Работы по замене средних царг на холодильниках поз.182/1,3 в производстве 82 производятся материалами заказчика.
- 3.3. Подрядчик приобретает крепеж и прокладки (на аппарате резина ТМКЩ $s=3..5$ мм, на трубопроводах паронит $s=3-4$ мм).
- 3.4. Общие требования к монтажу:
точное количество материалов необходимых для выполнения работы подрядчик определяет самостоятельно.


4. Сроки производства работ

- 4.1. Работы по замене средних царг на холодильниках поз.182/1,3 в производстве 82 производить в общезаводскую остановку – в апреле 2019г.
- 4.2. Дату проведения работ согласовать с механиком и технологической службой цеха 82 корпуса 82.
- 4.3. Полный перечень работ уточнить и проработать непосредственно на месте производства работ.

5. Требования к коммерческому предложению

- 5.1. В коммерческом предложении указать стоимость выполнения работ с НДС (стоимость материалов указать отдельно), а так же условия оплаты.
- 5.2. В коммерческом предложении указать гарантийные обязательства.
- 5.3. Образец коммерческого предложения представлен в приложении №2.
- 5.4. В коммерческом предложении указать срок производства работ в календарных днях.

Ведущий инженер
по подготовке производства
№ телефона контактного лица: 8 (83361) 6-92-05; 8-953-134-47-21.
e-mail контактного лица: ShipulinAV@halopolymer-kc.com



Шипулин А.В.