

Функционал: ОГМ ОБ

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд: ДРФ

Зам. главного механика

Затраты: ТР

П.В. Якимов

Заказчик: Цех 82" 31 " Декабрь 2019 г.Подрядчик: Подрядная организацияНаименование оборудования: ТРУБОПРОВОД РАССОЛА ОТ 81 К.ДО К.175Инвентарный номер оборудования: 21766Принадлежность объекту IFS: ГПКЧ-028-П082-ТРВХ-РАССОЛ175Начало работ: апрель 2020Окончание работ: апрель 2020**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №19120016****Замена прокладок трубопровода рассола от корп. 175 до корп. 82**

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж и монтаж плит лотков весом 0,65т.	шт.	9,000
2	Демонтаж и монтаж плит лотков весом 0,90т.	шт.	6,000
3	Демонтаж м/к настила лотка	т.	0,200
4	Срезка головок болтов, гаек М20 на трубопроводе, выбивка болтов	шт.	160,000
5	Резка абразивная фланцев Ду600 "накидных" на трубопроводе, на две части. Только фланцы подлежащие замене.	шт.	16,000
6	Демонтаж трубы Ду 600х4, материал титан (с подъёмом из канализационного лотка на высоту до 2м. с установкой на временные конструкции)	п.м.	36,800
7	Резка абразивная новых фланцев Ду600 "накидных" на две части, снятие фасок - для монтажа	шт.	16,000
8	Монтаж "накидных" фланцев на трубопроводе Ду600 с применением эл. сварки для сварки двух частей.	шт.	16,000
9	Изготовление прокладок Ду600 из ПОН размер Ф670хФ630х4 мм.	шт.	8,000
10	Замена прокладок на трубопроводе Ду600 с заменой болтов М20х190 (20 шт. на одном соединении). Болты должны быть полностью промазаны "солидоллом жировым".	шт.	8,000
11	Монтаж трубы Ду 600х4, материал титан (с опусканием в канализационный лоток с высоты до 2м.)	п.м.	36,800
12	Пробивка в кирпичной кладке проёмов	м3	0,040
13	Заделка проёмов в стене цементным раствором	м3	0,040
14	Утилизация мусора	т.	0,300
15	Опрессовка трубопровода рабочей средой в течении 12 часов.	опер.	1,000

СОСТАВИЛ:
Механик цеха

 подпись


 Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель подрядчика

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха 82

подпись

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель УЭБ

подпись

Ф.И.О.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №12120012

Замена прокладок трубопровода в районе котла 122 по плану 12

1. Удаление грязи в зоне производства работ. Открытие или повторное закрытие площадок.

№ п/п	Единица измерения	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость
1	шт	Демонтаж и монтаж латной вставки в котел 0.62	1	9.000
2	шт	Демонтаж и монтаж латной вставки в котел 0.61	1	8.000
3	шт	Демонтаж и монтаж латной вставки в котел	1	9.000
4	шт	Обрезка головки болтов, гайки М20 на трубопроводе, выверка болтов	1	160.000
5	шт	Резка арматурной фланцевой пластины Ду600 "накидной" на трубопроводе, на дне котла. Толщина пластины по заказу заказчика	1	16.000
6	м.п	Демонтаж трубы Ду 600 мм, материал (с подъемом на высоту до 2 м с установкой на временные конструкции)	1	36.800
7	шт	Резка арматурной фланцевой пластины Ду600 "накидной" на дне котла	1	16.000
8	шт	Снятие фасок - обесчиповка для монтажа	1	16.000
9	шт	Монтаж для сварки двух частей	1	16.000
10	шт	Подготовка прокладок Ду600 к ПОН размер Ф670х250х4 мм	1	1.000
11	шт	Замена прокладок на трубопроводе Ду600 с заменой болтов М20х120 (20 шт на одно соединение). Болты должны быть полностью промазаны смазкой	1	8.000
12	м.п	Монтаж трубы Ду 600 мм, материал (с подъемом на высоту до 2 м)	1	36.800
13	шт	Удаление грязи в зоне производства работ	1	0.040
14	шт	Удаление грязи в зоне производства работ	1	0.040
15	шт	Удаление грязи в зоне производства работ	1	0.040

СОСТАВИЛ:
Механик цеха