

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ОТ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 27
 Наименование оборудования: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС N76
 Инвентарный номер оборудования: 21610
 Принадлежность объекту ИFS: ГПКЧ-027-К076-ВВ03-П.3
 Начало работ: июнь 2021
 Окончание работ: ноябрь 2021

на Замена вентиляции В-3 в корпусе 76 (отделение 5)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21060038

Основание: _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)
 Цех: 27 Корпус: 76

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортмент, марка)	Ед. изм.	Кол- во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж		0,000						
2	Демонтаж вентилятора ВЦ14-46-5 исп.1 Пр0 с кровли при помощи крана весом 146кг	шт.	1,000					улица (высота 4-10м)	
3	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром ф595 при помощи крана (участок нагнетания)	м	11,500					улица (высота 4-10м),улица (высота 10-15м),улица (высота 15-20м)	
4	Демонтаж зонта	шт.	1,000					улица (высота 15-20м)	
5	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром ф595 при помощи крана (участок всаса)	м	13,700					улица (высота до 4м)	
6	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром ф595	м	2,000						
7	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром ф885	м	1,500					в помещении (высота 3-5м)	
8	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром ф440	м	14,000						
9	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром ф320	м	22,700						
10	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром ф265	м	5,000					в помещении (высота до 2м),в помещении (высота 2-3м)	
11	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром ф195	м	15,400					в помещении (высота 2-3м),в помещении (высота 3-5м)	
12	Разборка воздухопроводов из листовой стали Ст3 толщиной 1мм диаметром до 100мм	м	4,700						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Монтаж вентиляции ф600	м	4,000	Коллектор фланцевый ф600 с одной верхней врезкой ф355 и двумя нижними врезками ф315 из листа 1мм Ст3 2000мм	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 3-5м)	
25	Обезжиривание	м2	240,000	Отвод фланцевый 90 град. из листа 1мм Ст3	шт.	1	Подрядчик		
26	Покрытие нейтрализатором ржавчины СФ-1	м2	240,000	Воздуховод фланцевый ф600 из листа 1мм Ст3	м	1	Подрядчик		
27	Огрунтовка ХС-059 в один слой	м2	240,000	Заглушка фланцевая из Ст3	шт.	1	Подрядчик		
28	Окрашивание ХС-759 в три слоя	м2	240,000						
29	Покрытие лаком ХС-724 в один слой	м2	240,000						

СОСТАВИЛ:
 Механик цеха _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ 20 г. (дата)

СОГЛАСОВАНО:
 Начальник цеха _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ 20 г. (дата)

СОГЛАСОВАНО:
 Сметчик УЭБ _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ 20 г. (дата)

Северюхин С.Н. (расшифровка подписи)
 Калеменив А.В. (расшифровка подписи)
 Тимуршова Т.А. (расшифровка подписи)