

Функционал _____
 Статья затрат _____
 Заказчик _____
 Подрядчик _____
 Наименование _____
 Инвентарный номер _____
 Начало работ: _____
 Окончание работ: _____

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам.главного энергетика-
 руководитель службы заказчика
 М.В. Ходырев
 "23" 04 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №476133

Капитальный ремонт асинхронного электродвигателя А13-62-8У4, 6кВ, 750 об/мин, зав.№476133

наименование работ

1. Условия труда в зоне производства работ нормальные

№/№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Единица измерения	Количество
1	Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором	шт.	1
2	Испытание активной стали статора электродвигателя	шт.	1
3	Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции)	10 секций	7,2
4	Изготовление пазовых клиньев из гетинакса или текстолита	компл.	1
5	Переклиновка пазов статора	статор	1
6	Сушка обмотки статора	шт.	1
7	Балансировка ротора	шт.	1
8	Замена встроенных подшипников качения	шт.	2
9	Испытание электродвигателя ТУ 3300.003-23194343-03(Приложение 1)	шт.	1
10	Произвести опыт холостого хода, замер вибрации электродвигателя	шт.	1
11	Покраска корпуса электродвигателя	м2.	0,5

СОСТАВИЛ:

Энергетик ц.5, 15

СОГЛАСОВАЛ:

Начальник цеха №15

Старший сметчик УЭБ

подпись

Д.А. Сычёв

ф.и.о.

подпись

С.А. Гусев

ф.и.о.

_____ 23.04.20

подпись

Т.Л. Питиримова

ф.и.о.