

Функционал: ОГМ.05
 Фонд: РФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Наименование оборудования: НАСОС АХ 100-65-315 К
 Инвентарный номер оборудования: 17085
 Принадлежность объекту ИFS: ГПКЧ-028-П082-ХЕН1-П130.1
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. главного механика П.В. Якимов
 "14" id 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21120003

на Ремонт коллектора каустика от насосов поз.1301,2 до фильтров поз 145

Основание: 2079-82-ТК1, 1262-28-82-ТК.4

Цех: КЧ0000290

Корпус: 82

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация

1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти		Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
							Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Демонтировать трубопровод Ду100 12Х18Н10Т	м.п.	16,670						в УТИЛЬ (сдать мезанику цеха по накладной М-35)	
2	Демонтировать трубопровод Ду125 12Х18Н10Т	м.п.	25,380						в УТИЛЬ (сдать мезанику цеха по накладной М-35)	
3	Монтировать трубопровод Ду100 12Х18Н10Т на фланцевом соединении	м.п.	16,670	Переход К-133х5-108х4 из 12Х18Н10Т	шт.	1	Подрядчик	в помещении (высота 2-3м)		
				Отвод 90 108х4 из 12Х18Н10Т	шт.	11	Подрядчик			
				Труба 108х4,5-12Х18Н10Т	м.п.	13,23	Подрядчик			
				Переход К-133х5-108х4 из 12Х18Н10Т	шт.	1	Подрядчик			
				Фланец 100-6-01-1-D-12Х18Н10Т-III	шт.	4	Подрядчик			
				Фланец 100-6-01-1-С-12Х18Н10Т-III	шт.	14	Подрядчик			
				Кожух защитный черт. П094.0145.00.000-05 (0,3 кг)	шт.	15	Подрядчик			
				Гайка М16.5 шестигр. норм. точности из ст.20	шт.	норма	Подрядчик			
				Болт М16х65.56 с шестигранной головкой нормальной точности из ст35	шт.	норма	Подрядчик			
				Отвод 90 108х4 из 12Х18Н10Т	шт.	11	Подрядчик			
Прокладка из Ф-4 А-100-6	шт.	10	Заказчик							
Труба 133х6 из 12Х18Н10Т	м.п.	24,24	Подрядчик							
Отвод 90 133х6 из 12Х18Н10Т	шт.	3	Подрядчик							
Гайка М16.5 шестигр. норм. точности из ст.20	шт.	норма	Подрядчик							

№	Описание работ	М.п.	Кол-во	Единица измерения	Технические характеристики	Шт.	Норма	Подрядчик	Примечания
4	Монтировать трубопровод Ду125 12Х18Н10Т на фланцевом соединении	м.п.	25,380		Болт М16х65.56 с шестигранной головкой нормальная точности из ст35 Фланец 125-16-01-1-Е-12Х18Н10Т-III Фланец 125-16-01-1-Е-12Х18Н10Т-III Кожух защитный черт. П094.0145.00.000-06 (0,368 кг) Прокладка из Ф-4 Б-125-10	шт. шт. шт. шт.	6 6 6 6	Подрядчик Подрядчик Подрядчик Заказчик	
5	Демонтировать клапан запорный проходной фланцевый 15с65нж Ду65 Ру16	шт.	1,000		Клапан запорный проходной фланцевый 15с65нж Ду 65, Ру 16 (с КЮФ исполнения 2-3, прокладками из фторопласта Ф-4, метизами)	шт.			в утиль (сдать мезанику цеха по накладной М-35)
6	Монтировать клапан запорный проходной фланцевый 15с65нж Ду65 Ру16	шт.	1,000		Клапан запорный проходной фланцевый 15с65нж Ду 65, Ру 16 (с КЮФ исполнения 2-3, прокладками из фторопласта Ф-4, метизами)	шт.	1	Подрядчик	
7	Демонтировать трубопровод Ду100 12Х18Н10Т (на фланцах 3шт.)	м.п.	0,550		Переход К-108х6-76х5 бесшовные из 12Х18Н10Т Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т 108х4,5 Фланец Ду100 плоский приварной из 12Х18Н10Т Прокладка плоская из Ф-4 Б-100-16 Прокладка плоская из Ф-4 А-100-16 Гайка М16.5 шестигр. норм. точности из ст.20	шт. шт. шт. шт. шт.	1 0.55 2 1 1 норма	Подрядчик Подрядчик Заказчик Заказчик Подрядчик	в помещении (высота до 2м)
8	Монтировать трубопровод Ду100 12Х18Н10Т на фланцевом соединении	м.п.	0,550		Болт М16х65.56 с шестигранной головкой нормальная точности из ст35 Кожух защитный Ду65 черт.И382 (материал - полиэтилен) Кожух защитный Ду100 черт.И429 (материал - полиэтилен) Фланец Ду100 из 12Х18Н10Т исп.3	шт. шт. шт. шт.	норма норма 2 2 1	Подрядчик Подрядчик Заказчик Заказчик Подрядчик	

Примечания:
Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.
Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

СОСТАВИЛ: _____ (подпись)
Механик цеха _____ (должность)

СОГЛАСОВАНО: _____ (подпись)
Начальник цеха _____ (должность)

СОГЛАСОВАНО: _____ (подпись)
Сметчик УЭБ _____ (должность)

"14" 12 2021 г. _____ (подпись)
"14" 12 2021 г. _____ (подпись)
"14" 12 2021 г. _____ (подпись)

_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)