

Функционал: ОГМ ОБ
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 15
 Наименование оборудования: Ц/Б насос 22 НДС с эл. двиг. А-13-62-10 №1. Корпус №179
 Инвентарный номер оборудования: 34282
 Принадлежность объекту ИФС: ГПКЧ-015-00ТО-ОВС2-П.1НА
 Начало работ: апрель 2022
 Окончание работ: апрель 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного механика

П.В. Якимов

" 21 " 02 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22010024

на Замена обратных клапанов Ду 800 у насосов №№ 1, 5, 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 15

Корпус: 179

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание	
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж обратного клапана насоса Ду 800 № 1 (фланцевого, весом до 650кг)	шт.	1,000					в помещении (высота до 2м)	
2	Демонтаж обратного клапана насоса Ду 800 № 5 (фланцевого, весом до 650кг)	шт.	1,000						
3	Демонтаж обратного клапана насоса Ду 800 № 6 (фланцевого, весом до 650кг)	шт.	1,000						
4	Монтаж обратного клапана насоса Ду 800 Ру10 № 1 (фланцевого, весом до 650кг)	шт.	1,000	Болты М27	шт.	48	Подрядчик		
				Прокладка паронит.	шт.	2	Подрядчик		
				Клапан Ду 800	шт.	1	Заказчик		
5	Монтаж обратного клапана насоса Ду 800 Ру10 № 5 (фланцевого, весом до 650кг)	шт.	1,000	Болты М27	шт.	48	Подрядчик		
				Прокладка паронит.	шт.	2	Подрядчик		
				Клапан Ду 800	шт.	1	Заказчик		
6	Монтаж обратного клапана насоса Ду 800 Ру10 № 6 (фланцевого, весом до 650кг)	шт.	1,000	Болты М27	шт.	48	Подрядчик		
				Прокладка паронит.	шт.	2	Подрядчик		
7	Гидроиспытания (рабочим давлением)	п.м.	25,000	Клапан Ду 800	шт.	1	Заказчик		

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.


Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Механик цеха _____
(должность)

" " _____ 20 г.
(дата)



(подпись)


Парфенов С.Н.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха _____
(должность)

" " _____ 20 г.
(дата)



(подпись)

Якимова Е.С.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ _____
(должность)

" 03 " 02 _____ 2022 г.
(дата)



(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)